

Inspector Page – Ramatex

Fire Extinguisher Inspection Checklist

1. Tanggal Inspeksi
2. Kode/Area ▼
3. Bulan-Tahun* (dengan angka, contoh: 05-25) *
4. Jenis Media (required) ▼
5. Fire Rating (required) *
6. Kapasitas (required) *
7. Kode Media (required) *
8. Tekanan
9. Kondisi Selang/Nozzle Baik ☒Ya ☐Tidak
10. Pin Terpasang ☒Ya ☐Tidak
11. Kondisi Handel Baik ☒Ya ☐Tidak
12. Kadaluarsa Media
13. Berat Kotor + Isi (required) *
14. Keterangan
15. Foto *
16. Foto2 *
17. Foto3 *
18. Foto4 *
19. Nama Inspector (required) ▼
20. Tanda Tangan (required)

Fire Extinguisher Inspection Checklist

1. Tanggal Inspeksi
2. Kode/Area ▼

3. Bulan-Tahun* (dengan angka, contoh: 05-25) *
4. Jenis Media (required) ▼
5. Fire Rating (required) *
6. Kapasitas (required) *
7. Kode Media (required) *
8. Tekanan
9. Kondisi Selang/Nozzle Baik ☒Ya ☐Tidak
10. Pin Terpasang ☒Ya ☐Tidak
11. Kondisi Handel Baik ☒Ya ☐Tidak
12. Kadaluarsa Media
13. Berat Kotor + Isi (required) *
14. Keterangan
15. Foto *
16. Foto2 *
17. Foto3 *
18. Foto4 *
19. Nama Inspector (required) ▼
20. Tanda Tangan (required)

Send

Fire Extinguisher Inspection Checklist

1. Tanggal Inspeksi
2. Kode/Area ▼
3. Bulan-Tahun* (dengan angka, contoh: 05-25) *
4. Jenis Media (required) ▼

5. Fire Rating (required) *
6. Kapasitas (required) *
7. Kode Media (required) *
8. Tekanan
9. Kondisi Selang/Nozzle Baik ☒Ya ☐Tidak
10. Pin Terpasang ☒Ya ☐Tidak
11. Kondisi Handel Baik ☒Ya ☐Tidak
12. Kadaluarsa Media
13. Berat Kotor + Isi (required) *
14. Keterangan
15. Foto *
16. Foto2 *
17. Foto3 *
18. Foto4 *
19. Nama Inspector (required) ▼
20. Tanda Tangan (required)

Fire Extinguisher Inspection Checklist

1. Tanggal Inspeksi
2. Kode/Area ▼
3. Bulan-Tahun* (dengan angka, contoh: 05-25) *
4. Jenis Media (required) ▼
5. Fire Rating (required) *
6. Kapasitas (required) *
7. Kode Media (required) *

8. Tekanan
9. Kondisi Selang/Nozzle Baik ☒Ya☐Tidak
10. Pin Terpasang ☒Ya☐Tidak
11. Kondisi Handel Baik ☒Ya☐Tidak
12. Kadaluarsa Media
13. Berat Kotor + Isi (required) *
14. Keterangan
15. Foto *
16. Foto2 *
17. Foto3 *
18. Foto4 *
19. Nama Inspector (required)
20. Tanda Tangan (required)

Fire Extinguisher Inspection Checklist

1. Tanggal Inspeksi
2. Kode/Area
3. Bulan-Tahun* (dengan angka, contoh: 05-25) *
4. Jenis Media (required)
5. Fire Rating (required) *
6. Kapasitas (required) *
7. Kode Media (required) *
8. Tekanan
9. Kondisi Selang/Nozzle Baik ☒Ya☐Tidak
10. Pin Terpasang ☒Ya☐Tidak

11. Kondisi Handel Baik ☒Ya☐Tidak

12. Kadaluarsa Media

13. Berat Kotor + Isi (required) *

14. Keterangan

15. Foto *

16. Foto2 *

17. Foto3 *

18. Foto4 *

19. Nama Inspector (required) ▼

20. Tanda Tangan (required)

Fire Extinguisher Inspection Checklist

1. Tanggal Inspeksi

2. Kode/Area ▼

3. Bulan-Tahun* (dengan angka, contoh: 05-25) *

4. Jenis Media (required) ▼

5. Fire Rating (required) *

6. Kapasitas (required) *

7. Kode Media (required) *

8. Tekanan

9. Kondisi Selang/Nozzle Baik ☒Ya☐Tidak

10. Pin Terpasang ☒Ya☐Tidak

11. Kondisi Handel Baik ☒Ya☐Tidak

12. Kadaluarsa Media

13. Berat Kotor + Isi (required) *

14. Keterangan

15. Foto *

16. Foto2 *

17. Foto3 *

18. Foto4 *

19. Nama Inspector (required) Yanto ▼

20. Tanda Tangan (required)

Send

Fire Extinguisher Inspection Checklist

1. Tanggal Inspeksi

2. Kode/Area FEIC RT FEM 007 WH 4 ▼

3. Bulan-Tahun* (dengan angka, contoh: 05-25) *

4. Jenis Media (required) Liquid gas ▼

5. Fire Rating (required) * ABC

6. Kapasitas (required) *

7. Kode Media (required) * AF11

8. Tekanan

9. Kondisi Selang/Nozzle Baik ●Ya○Tidak

10. Pin Terpasang ●Ya○Tidak

11. Kondisi Handel Baik ●Ya○Tidak

12. Kadaluarsa Media

13. Berat Kotor + Isi (required) *

14. Keterangan

15. Foto *

16. Foto2 *

17. Foto3 *
18. Foto4 *
19. Nama Inspector (required) Yanto ▼
20. Tanda Tangan (required)

Send

Fire Extinguisher Inspection Checklist

1. Tanggal Inspeksi
2. Kode/Area FEIC RT FEM 008 WH 5 ▼
3. Bulan-Tahun* (dengan angka, contoh: 05-25) *
4. Jenis Media (required) Liquid gas ▼
5. Fire Rating (required) * ABC
6. Kapasitas (required) *
7. Kode Media (required) * AF11
8. Tekanan
9. Kondisi Selang/Nozzle Baik ●Ya○Tidak
10. Pin Terpasang ●Ya○Tidak
11. Kondisi Handel Baik ●Ya○Tidak
12. Kadaluarsa Media
13. Berat Kotor + Isi (required) *
14. Keterangan
15. Foto *
16. Foto2 *
17. Foto3 *
18. Foto4 *
19. Nama Inspector (required) Yanto ▼

20. Tanda Tangan (required)

Send

Fire Extinguisher Inspection Checklist

1. Tanggal Inspeksi
2. Kode/Area ▼
3. Bulan-Tahun* (dengan angka, contoh: 05-25) *
4. Jenis Media (required) ▼
5. Fire Rating (required) *
6. Kapasitas (required) *
7. Kode Media (required) *
8. Tekanan
9. Kondisi Selang/Nozzle Baik ☒ Ya ☐ Tidak
10. Pin Terpasang ☒ Ya ☐ Tidak
11. Kondisi Handel Baik ☒ Ya ☐ Tidak
12. Kadaluarsa Media
13. Berat Kotor + Isi (required) *
14. Keterangan
15. Foto *
16. Foto2 *
17. Foto3 *
18. Foto4 *
19. Nama Inspector (required) ▼
20. Tanda Tangan (required)

Send

Fire Extinguisher Inspection Checklist

1. Tanggal Inspeksi
2. Kode/Area ▼
3. Bulan-Tahun* (dengan angka, contoh: 05-25) *
4. Jenis Media (required) ▼
5. Fire Rating (required) *
6. Kapasitas (required) *
7. Kode Media (required) *
8. Tekanan
9. Kondisi Selang/Nozzle Baik ☒Ya ☐Tidak
10. Pin Terpasang ☒Ya ☐Tidak
11. Kondisi Handel Baik ☒Ya ☐Tidak
12. Kadaluarsa Media
13. Berat Kotor + Isi (required) *
14. Keterangan
15. Foto *
16. Foto2 *
17. Foto3 *
18. Foto4 *
19. Nama Inspector (required) ▼
20. Tanda Tangan (required)

Fire Extinguisher Inspection Checklist

1. Tanggal Inspeksi
2. Kode/Area ▼

3. Bulan-Tahun* (dengan angka, contoh: 05-25) *
4. Jenis Media (required)
5. Fire Rating (required) *
6. Kapasitas (required) *
7. Kode Media (required) *
8. Tekanan
9. Kondisi Selang/Nozzle Baik ☒Ya ☐Tidak
10. Pin Terpasang ☒Ya ☐Tidak
11. Kondisi Handel Baik ☒Ya ☐Tidak
12. Kadaluarsa Media
13. Berat Kotor + Isi (required) *
14. Keterangan
15. Foto *
16. Foto2 *
17. Foto3 *
18. Foto4 *
19. Nama Inspector (required)
20. Tanda Tangan (required)

Send

Fire Extinguisher Inspection Checklist

1. Tanggal Inspeksi
2. Kode/Area
3. Bulan-Tahun* (dengan angka, contoh: 05-25) *
4. Jenis Media (required)

5. Fire Rating (required) *
6. Kapasitas (required) *
7. Kode Media (required) *
8. Tekanan
9. Kondisi Selang/Nozzle Baik ☒Ya ☐Tidak
10. Pin Terpasang ☒Ya ☐Tidak
11. Kondisi Handel Baik ☒Ya ☐Tidak
12. Kadaluarsa Media
13. Berat Kotor + Isi (required) *
14. Keterangan
15. Foto *
16. Foto2 *
17. Foto3 *
18. Foto4 *
19. Nama Inspector (required) ▼
20. Tanda Tangan (required)

Fire Extinguisher Inspection Checklist

1. Tanggal Inspeksi
2. Kode/Area ▼
3. Bulan-Tahun* (dengan angka, contoh: 05-25) *
4. Jenis Media (required) ▼
5. Fire Rating (required) *
6. Kapasitas (required) *
7. Kode Media (required) *

8. Tekanan
9. Kondisi Selang/Nozzle Baik ☒Ya☐Tidak
10. Pin Terpasang ☒Ya☐Tidak
11. Kondisi Handel Baik ☒Ya☐Tidak
12. Kadaluarsa Media
13. Berat Kotor + Isi (required) *
14. Keterangan
15. Foto *
16. Foto2 *
17. Foto3 *
18. Foto4 *
19. Nama Inspector (required)
20. Tanda Tangan (required)

Fire Extinguisher Inspection Checklist

1. Tanggal Inspeksi
2. Kode/Area
3. Bulan-Tahun* (dengan angka, contoh: 05-25) *
4. Jenis Media (required)
5. Fire Rating (required) *
6. Kapasitas (required) *
7. Kode Media (required) *
8. Tekanan
9. Kondisi Selang/Nozzle Baik ☒Ya☐Tidak
10. Pin Terpasang ☒Ya☐Tidak

11. Kondisi Handel Baik ☒Ya☐Tidak

12. Kadaluarsa Media

13. Berat Kotor + Isi (required) *

14. Keterangan

15. Foto *

16. Foto2 *

17. Foto3 *

18. Foto4 *

19. Nama Inspector (required) ▼

20. Tanda Tangan (required)

Fire Extinguisher Inspection Checklist

1. Tanggal Inspeksi

2. Kode/Area ▼

3. Bulan-Tahun* (dengan angka, contoh: 05-25) *

4. Jenis Media (required) ▼

5. Fire Rating (required) *

6. Kapasitas (required) *

7. Kode Media (required) *

8. Tekanan

9. Kondisi Selang/Nozzle Baik ☒Ya☐Tidak

10. Pin Terpasang ☒Ya☐Tidak

11. Kondisi Handel Baik ☒Ya☐Tidak

12. Kadaluarsa Media

13. Berat Kotor + Isi (required) *

14. Keterangan

15. Foto *

16. Foto2 *

17. Foto3 *

18. Foto4 *

19. Nama Inspector (required) Yanto ▼

20. Tanda Tangan (required)

Send

Fire Extinguisher Inspection Checklist

1. Tanggal Inspeksi

2. Kode/Area FEIC RT FEM 016 WH 13 ▼

3. Bulan-Tahun* (dengan angka, contoh: 05-25) *

4. Jenis Media (required) Liquid gas ▼

5. Fire Rating (required) * ABC

6. Kapasitas (required) *

7. Kode Media (required) * AF11

8. Tekanan

9. Kondisi Selang/Nozzle Baik ●Ya○Tidak

10. Pin Terpasang ●Ya○Tidak

11. Kondisi Handel Baik ●Ya○Tidak

12. Kadaluarsa Media

13. Berat Kotor + Isi (required) *

14. Keterangan

15. Foto *

16. Foto2 *

17. Foto3 *
18. Foto4 *
19. Nama Inspector (required) Yanto ▼
20. Tanda Tangan (required)

Send

Fire Extinguisher Inspection Checklist

1. Tanggal Inspeksi
2. Kode/Area FEIC RT FEM 017 WH 14 ▼
3. Bulan-Tahun* (dengan angka, contoh: 05-25) *
4. Jenis Media (required) Liquid gas ▼
5. Fire Rating (required) * ABC
6. Kapasitas (required) *
7. Kode Media (required) * AF11
8. Tekanan
9. Kondisi Selang/Nozzle Baik ●Ya○Tidak
10. Pin Terpasang ●Ya○Tidak
11. Kondisi Handel Baik ●Ya○Tidak
12. Kadaluarsa Media
13. Berat Kotor + Isi (required) *
14. Keterangan
15. Foto *
16. Foto2 *
17. Foto3 *
18. Foto4 *
19. Nama Inspector (required) Yanto ▼

20. Tanda Tangan (required)

Send

Fire Extinguisher Inspection Checklist

1. Tanggal Inspeksi
2. Kode/Area ▼
3. Bulan-Tahun* (dengan angka, contoh: 05-25) *
4. Jenis Media (required) ▼
5. Fire Rating (required) *
6. Kapasitas (required) *
7. Kode Media (required) *
8. Tekanan
9. Kondisi Selang/Nozzle Baik ☒Ya ☐Tidak
10. Pin Terpasang ☒Ya ☐Tidak
11. Kondisi Handel Baik ☒Ya ☐Tidak
12. Kadaluarsa Media
13. Berat Kotor + Isi (required) *
14. Keterangan
15. Foto *
16. Foto2 *
17. Foto3 *
18. Foto4 *
19. Nama Inspector (required) ▼
20. Tanda Tangan (required)

Send

Fire Extinguisher Inspection Checklist

1. Tanggal Inspeksi
2. Kode/Area ▼
3. Bulan-Tahun* (dengan angka, contoh: 05-25) *
4. Jenis Media (required) ▼
5. Fire Rating (required) *
6. Kapasitas (required) *
7. Kode Media (required) *
8. Tekanan
9. Kondisi Selang/Nozzle Baik ☒Ya ☐Tidak
10. Pin Terpasang ☒Ya ☐Tidak
11. Kondisi Handel Baik ☒Ya ☐Tidak
12. Kadaluarsa Media
13. Berat Kotor + Isi (required) *
14. Keterangan
15. Foto *
16. Foto2 *
17. Foto3 *
18. Foto4 *
19. Nama Inspector (required) ▼
20. Tanda Tangan (required)

Fire Extinguisher Inspection Checklist

1. Tanggal Inspeksi
2. Kode/Area ▼

3. Bulan-Tahun* (dengan angka, contoh: 05-25) *
4. Jenis Media (required) ▼
5. Fire Rating (required) *
6. Kapasitas (required) *
7. Kode Media (required) *
8. Tekanan
9. Kondisi Selang/Nozzle Baik ☒Ya ☐Tidak
10. Pin Terpasang ☒Ya ☐Tidak
11. Kondisi Handel Baik ☒Ya ☐Tidak
12. Kadaluarsa Media
13. Berat Kotor + Isi (required) *
14. Keterangan
15. Foto *
16. Foto2 *
17. Foto3 *
18. Foto4 *
19. Nama Inspector (required) ▼
20. Tanda Tangan (required)

Send

Fire Extinguisher Inspection Checklist

1. Tanggal Inspeksi
2. Kode/Area ▼
3. Bulan-Tahun* (dengan angka, contoh: 05-25) *
4. Jenis Media (required) ▼

5. Fire Rating (required) *
6. Kapasitas (required) *
7. Kode Media (required) *
8. Tekanan
9. Kondisi Selang/Nozzle Baik ☒Ya ☐Tidak
10. Pin Terpasang ☒Ya ☐Tidak
11. Kondisi Handel Baik ☒Ya ☐Tidak
12. Kadaluarsa Media
13. Berat Kotor + Isi (required) *
14. Keterangan
15. Foto *
16. Foto2 *
17. Foto3 *
18. Foto4 *
19. Nama Inspector (required) ▼
20. Tanda Tangan (required)

Fire Extinguisher Inspection Checklist

1. Tanggal Inspeksi
2. Kode/Area ▼
3. Bulan-Tahun* (dengan angka, contoh: 05-25) *
4. Jenis Media (required) ▼
5. Fire Rating (required) *
6. Kapasitas (required) *
7. Kode Media (required) *

8. Tekanan
9. Kondisi Selang/Nozzle Baik ☒Ya☐Tidak
10. Pin Terpasang ☒Ya☐Tidak
11. Kondisi Handel Baik ☒Ya☐Tidak
12. Kadaluarsa Media
13. Berat Kotor + Isi (required) *
14. Keterangan
15. Foto *
16. Foto2 *
17. Foto3 *
18. Foto4 *
19. Nama Inspector (required)
20. Tanda Tangan (required)

Fire Extinguisher Inspection Checklist

1. Tanggal Inspeksi
2. Kode/Area
3. Bulan-Tahun* (dengan angka, contoh: 05-25) *
4. Jenis Media (required)
5. Fire Rating (required) *
6. Kapasitas (required) *
7. Kode Media (required) *
8. Tekanan
9. Kondisi Selang/Nozzle Baik ☒Ya☐Tidak
10. Pin Terpasang ☒Ya☐Tidak

11. Kondisi Handel Baik ☒Ya☐Tidak

12. Kadaluarsa Media

13. Berat Kotor + Isi (required) *

14. Keterangan

15. Foto *

16. Foto2 *

17. Foto3 *

18. Foto4 *

19. Nama Inspector (required) Yanto

20. Tanda Tangan (required)

Fire Extinguisher Inspection Checklist

1. Tanggal Inspeksi

2. Kode/Area FEIC RT FEM 024 WH 21

3. Bulan-Tahun* (dengan angka, contoh: 05-25) *

4. Jenis Media (required) Liquid gas

5. Fire Rating (required) * ABC

6. Kapasitas (required) *

7. Kode Media (required) * AF11

8. Tekanan

9. Kondisi Selang/Nozzle Baik ☒Ya☐Tidak

10. Pin Terpasang ☒Ya☐Tidak

11. Kondisi Handel Baik ☒Ya☐Tidak

12. Kadaluarsa Media

13. Berat Kotor + Isi (required) *

14. Keterangan

15. Foto *

16. Foto2 *

17. Foto3 *

18. Foto4 *

19. Nama Inspector (required) Yanto ▼

20. Tanda Tangan (required)

Send

Fire Extinguisher Inspection Checklist

1. Tanggal Inspeksi

2. Kode/Area FEIC RT FEM 025 WH 22 ▼

3. Bulan-Tahun* (dengan angka, contoh: 05-25) *

4. Jenis Media (required) Liquid gas ▼

5. Fire Rating (required) * ABC

6. Kapasitas (required) *

7. Kode Media (required) * AF11

8. Tekanan

9. Kondisi Selang/Nozzle Baik ●Ya○Tidak

10. Pin Terpasang ●Ya○Tidak

11. Kondisi Handel Baik ●Ya○Tidak

12. Kadaluarsa Media

13. Berat Kotor + Isi (required) *

14. Keterangan

15. Foto *

16. Foto2 *

17. Foto3 *
18. Foto4 *
19. Nama Inspector (required) Yanto ▼
20. Tanda Tangan (required)

Send

Fire Extinguisher Inspection Checklist

1. Tanggal Inspeksi
2. Kode/Area FEIC RT FEM 026 WH 23 ▼
3. Bulan-Tahun* (dengan angka, contoh: 05-25) *
4. Jenis Media (required) Liquid gas ▼
5. Fire Rating (required) * ABC
6. Kapasitas (required) *
7. Kode Media (required) * AF11
8. Tekanan
9. Kondisi Selang/Nozzle Baik ●Ya○Tidak
10. Pin Terpasang ●Ya○Tidak
11. Kondisi Handel Baik ●Ya○Tidak
12. Kadaluarsa Media
13. Berat Kotor + Isi (required) *
14. Keterangan
15. Foto *
16. Foto2 *
17. Foto3 *
18. Foto4 *
19. Nama Inspector (required) Yanto ▼

20. Tanda Tangan (required)

Send

Fire Extinguisher Inspection Checklist

1. Tanggal Inspeksi
2. Kode/Area ▼
3. Bulan-Tahun* (dengan angka, contoh: 05-25) *
4. Jenis Media (required) ▼
5. Fire Rating (required) *
6. Kapasitas (required) *
7. Kode Media (required) *
8. Tekanan
9. Kondisi Selang/Nozzle Baik ☒Ya ☐Tidak
10. Pin Terpasang ☒Ya ☐Tidak
11. Kondisi Handel Baik ☒Ya ☐Tidak
12. Kadaluarsa Media
13. Berat Kotor + Isi (required) *
14. Keterangan
15. Foto *
16. Foto2 *
17. Foto3 *
18. Foto4 *
19. Nama Inspector (required) ▼
20. Tanda Tangan (required)

Send

Fire Extinguisher Inspection Checklist

1. Tanggal Inspeksi
2. Kode/Area ▼
3. Bulan-Tahun* (dengan angka, contoh: 05-25) *
4. Jenis Media (required) ▼
5. Fire Rating (required) *
6. Kapasitas (required) *
7. Kode Media (required) *
8. Tekanan
9. Kondisi Selang/Nozzle Baik ☒Ya ☐Tidak
10. Pin Terpasang ☒Ya ☐Tidak
11. Kondisi Handel Baik ☒Ya ☐Tidak
12. Kadaluarsa Media
13. Berat Kotor + Isi (required) *
14. Keterangan
15. Foto *
16. Foto2 *
17. Foto3 *
18. Foto4 *
19. Nama Inspector (required) ▼
20. Tanda Tangan (required)

Send

Fire Extinguisher Inspection Checklist

1. Tanggal Inspeksi
2. Kode/Area ▼

3. Bulan-Tahun* (dengan angka, contoh: 05-25) *
4. Jenis Media (required)
5. Fire Rating (required) *
6. Kapasitas (required) *
7. Kode Media (required) *
8. Tekanan
9. Kondisi Selang/Nozzle Baik ☒Ya ☐Tidak
10. Pin Terpasang ☒Ya ☐Tidak
11. Kondisi Handel Baik ☒Ya ☐Tidak
12. Kadaluarsa Media
13. Berat Kotor + Isi (required) *
14. Keterangan
15. Foto *
16. Foto2 *
17. Foto3 *
18. Foto4 *
19. Nama Inspector (required)
20. Tanda Tangan (required)

Send

Fire Extinguisher Inspection Checklist

1. Tanggal Inspeksi
2. Kode/Area
3. Bulan-Tahun* (dengan angka, contoh: 05-25) *
4. Jenis Media (required)

5. Fire Rating (required) *
6. Kapasitas (required) *
7. Kode Media (required) *
8. Tekanan
9. Kondisi Selang/Nozzle Baik ☒Ya ☐Tidak
10. Pin Terpasang ☒Ya ☐Tidak
11. Kondisi Handel Baik ☒Ya ☐Tidak
12. Kadaluarsa Media
13. Berat Kotor + Isi (required) *
14. Keterangan
15. Foto *
16. Foto2 *
17. Foto3 *
18. Foto4 *
19. Nama Inspector (required) ▼
20. Tanda Tangan (required)

Fire Extinguisher Inspection Checklist

1. Tanggal Inspeksi
2. Kode/Area ▼
3. Bulan-Tahun* (dengan angka, contoh: 05-25) *
4. Jenis Media (required) ▼
5. Fire Rating (required) *
6. Kapasitas (required) *
7. Kode Media (required) *

8. Tekanan
9. Kondisi Selang/Nozzle Baik ☒Ya☐Tidak
10. Pin Terpasang ☒Ya☐Tidak
11. Kondisi Handel Baik ☒Ya☐Tidak
12. Kadaluarsa Media
13. Berat Kotor + Isi (required) *
14. Keterangan
15. Foto *
16. Foto2 *
17. Foto3 *
18. Foto4 *
19. Nama Inspector (required) ▼
20. Tanda Tangan (required)

Send

Fire Extinguisher Inspection Checklist

1. Tanggal Inspeksi
2. Kode/Area ▼
3. Bulan-Tahun* (dengan angka, contoh: 05-25) *
4. Jenis Media (required) ▼
5. Fire Rating (required) *
6. Kapasitas (required) *
7. Kode Media (required) *
8. Tekanan
9. Kondisi Selang/Nozzle Baik ☒Ya☐Tidak
10. Pin Terpasang ☒Ya☐Tidak

11. Kondisi Handel Baik ☒Ya☐Tidak

12. Kadaluarsa Media

13. Berat Kotor + Isi (required) *

14. Keterangan

15. Foto *

16. Foto2 *

17. Foto3 *

18. Foto4 *

19. Nama Inspector (required) Yanto

20. Tanda Tangan (required)

Fire Extinguisher Inspection Checklist

1. Tanggal Inspeksi

2. Kode/Area FEIC RT FEM 033 POTASIMUM ROOM 2

3. Bulan-Tahun* (dengan angka, contoh: 05-25) *

4. Jenis Media (required) Liquid gas

5. Fire Rating (required) * ABC

6. Kapasitas (required) *

7. Kode Media (required) * AF11

8. Tekanan

9. Kondisi Selang/Nozzle Baik ☒Ya☐Tidak

10. Pin Terpasang ☒Ya☐Tidak

11. Kondisi Handel Baik ☒Ya☐Tidak

12. Kadaluarsa Media

13. Berat Kotor + Isi (required) *

14. Keterangan

15. Foto *

16. Foto2 *

17. Foto3 *

18. Foto4 *

19. Nama Inspector (required) Yanto ▼

20. Tanda Tangan (required)

Send

Fire Extinguisher Inspection Checklist

1. Tanggal Inspeksi

2. Kode/Area FEIC RT FEM 034 POTASIMUM ROOM 3 ▼

3. Bulan-Tahun* (dengan angka, contoh: 05-25) *

4. Jenis Media (required) Liquid gas ▼

5. Fire Rating (required) * ABC

6. Kapasitas (required) *

7. Kode Media (required) * AF11

8. Tekanan

9. Kondisi Selang/Nozzle Baik ●Ya○Tidak

10. Pin Terpasang ●Ya○Tidak

11. Kondisi Handel Baik ●Ya○Tidak

12. Kadaluarsa Media

13. Berat Kotor + Isi (required) *

14. Keterangan

15. Foto *

16. Foto2 *

17. Foto3 *
18. Foto4 *
19. Nama Inspector (required) Yanto ▼
20. Tanda Tangan (required)

Send

Fire Extinguisher Inspection Checklist

1. Tanggal Inspeksi
2. Kode/Area FEIC RT FEM 035 POTASIMUM ROOM 4 ▼
3. Bulan-Tahun* (dengan angka, contoh: 05-25) *
4. Jenis Media (required) Liquid gas ▼
5. Fire Rating (required) * ABC
6. Kapasitas (required) *
7. Kode Media (required) * AF11
8. Tekanan
9. Kondisi Selang/Nozzle Baik ●Ya○Tidak
10. Pin Terpasang ●Ya○Tidak
11. Kondisi Handel Baik ●Ya○Tidak
12. Kadaluarsa Media
13. Berat Kotor + Isi (required) *
14. Keterangan
15. Foto *
16. Foto2 *
17. Foto3 *
18. Foto4 *
19. Nama Inspector (required) Yanto ▼

20. Tanda Tangan (required)

Send

Fire Extinguisher Inspection Checklist

1. Tanggal Inspeksi
2. Kode/Area ▼
3. Bulan-Tahun* (dengan angka, contoh: 05-25) *
4. Jenis Media (required) ▼
5. Fire Rating (required) *
6. Kapasitas (required) *
7. Kode Media (required) *
8. Tekanan
9. Kondisi Selang/Nozzle Baik ☒Ya ☐Tidak
10. Pin Terpasang ☒Ya ☐Tidak
11. Kondisi Handel Baik ☒Ya ☐Tidak
12. Kadaluarsa Media
13. Berat Kotor + Isi (required) *
14. Keterangan
15. Foto *
16. Foto2 *
17. Foto3 *
18. Foto4 *
19. Nama Inspector (required) ▼
20. Tanda Tangan (required)

Send

Fire Extinguisher Inspection Checklist

1. Tanggal Inspeksi
2. Kode/Area ▼
3. Bulan-Tahun* (dengan angka, contoh: 05-25) *
4. Jenis Media (required) ▼
5. Fire Rating (required) *
6. Kapasitas (required) *
7. Kode Media (required) *
8. Tekanan
9. Kondisi Selang/Nozzle Baik ☒Ya ☐Tidak
10. Pin Terpasang ☒Ya ☐Tidak
11. Kondisi Handel Baik ☒Ya ☐Tidak
12. Kadaluarsa Media
13. Berat Kotor + Isi (required) *
14. Keterangan
15. Foto *
16. Foto2 *
17. Foto3 *
18. Foto4 *
19. Nama Inspector (required) ▼
20. Tanda Tangan (required)

Send

Fire Extinguisher Inspection Checklist

1. Tanggal Inspeksi
2. Kode/Area ▼

3. Bulan-Tahun* (dengan angka, contoh: 05-25) *

4. Jenis Media (required) Liquid gas ▼

5. Fire Rating (required) * ABC

6. Kapasitas (required) *

7. Kode Media (required) * AF11

8. Tekanan

9. Kondisi Selang/Nozzle Baik ☒Ya ☐Tidak

10. Pin Terpasang ☒Ya ☐Tidak

11. Kondisi Handel Baik ☒Ya ☐Tidak

12. Kadaluarsa Media

13. Berat Kotor + Isi (required) *

14. Keterangan

15. Foto *

16. Foto2 *

17. Foto3 *

18. Foto4 *

19. Nama Inspector (required) Yanto ▼

20. Tanda Tangan (required)

Send

Fire Alarm System Inspection Checklist

1. Tanggal Inspeksi
 2. Kode/Area
 3. Bulan-Tahun* (dengan angka, contoh: 05-25) *
 4. Kontrol panel alarm kebakaran dapat diakses oleh personil tanggap darurat dan tidak terhalang
 5. Kontrol panel alarm dalam keadaan normal
 6. Kontrol panel alarm kebakaran menunjukkan kondisi supervisory yang bermasalah (interkoneksi)
 7. Kontrol equipment untuk sistem alarm kebakaran yang tidak terpantau pengawasan dan trouble signals
 8. Periksa baterai kering
-
9. Manual break glass tidak terhalang dan dapat diakses
 10. Jumlah Manual break glass
 11. Manual pull station tidak terhalang dan dapat diakses
 12. Jumlah Manual pull station
 13. Detektor asap tidak terhalang dan aman di tempatnya, tidak ada debu
 14. Jumlah detektor asap
 15. Detektor panas tidak terhalang dan aman di tempatnya
 16. Jumlah detektor panas
 17. Notification device/horn strobe tidak terhalang dan aman di tempatnya
 18. Jumlah notification device/horn strobe
 19. Notification device/Alarm bell tidak terhalang dan aman di tempatnya
 20. Jumlah notification device/alarm bell
 21. Waterflow device (sprinkler dalam kondisi baik)
 22. Jumlah waterflow device/sprinkler
 23. Supervisory signal devices (gas suppression/door switch/fire pump/HVAC)

24. Jumlah Supervisory signal devices (gas suppression/door switch/fire pump/HVAC)
25. Sistem proteksi kebakaran dan keselamatan jiwa peralatan, perangkat, dan panel kontrol terintegrasi tidak terhalang dan mudah diakses (alarm box hydrant) Ya ▼
26. Jumlah Sistem proteksi kebakaran dan keselamatan jiwa peralatan, perangkat, dan panel kontrol terintegrasi (alarm box hydrant)
27. Proteksi kebakaran dan sistem keselamatan jiwa peralatan terintegrasi, perangkat menunjukkan sistem yang normal kondisi pengawasan tidak menunjukkan masalah Ya ▼
28. Jumlah Proteksi kebakaran dan sistem keselamatan jiwa peralatan terintegrasi
29. Foto 1 *
30. Foto 2 *
31. Foto 3 *
32. Foto 4 *
33. Keterangan

* Required

Fire Alarm System Inspection Checklist

1. Tanggal Inspeksi
2. Kode/Area ▼
3. Bulan-Tahun* (dengan angka, contoh: 05-25) *

4. Kontrol panel alarm kebakaran dapat diakses oleh personil tanggap darurat dan tidak terhalang ▼
 5. Kontrol panel alarm dalam keadaan normal ▼
 6. Kontrol panel alarm kebakaran menunjukkan kondisi supervisory yang bermasalah (interkoneksi) ▼
 7. Kontrol equipment untuk sistem alarm kebakaran yang tidak terpantau pengawasan dan trouble signals ▼
 8. Periksa baterai kering ▼
-

9. Manual break glass tidak terhalang dan dapat diakses ▼
10. Jumlah Manual break glass
11. Manual pull station tidak terhalang dan dapat diakses ▼
12. Jumlah Manual pull station
13. Detektor asap tidak terhalang dan aman di tempatnya, tidak ada debu ▼
14. Jumlah detektor asap
15. Detektor panas tidak terhalang dan aman di tempatnya ▼
16. Jumlah detektor panas
17. Notification device/horn strobe tidak terhalang dan aman di tempatnya ▼
18. Jumlah notification device/horn strobe
19. Notification device/Alarm bell tidak terhalang dan aman di tempatnya ▼
20. Jumlah notification device/alarm bell
21. Waterflow device (sprinkler dalam kondisi baik) ▼
22. Jumlah waterflow device/sprinkler
23. Supervisory signal devices (gas suppression/door switch/fire pump/HVAC) ▼
24. Jumlah Supervisory signal devices (gas suppression/door switch/fire pump/HVAC)
25. Sistem proteksi kebakaran dan keselamatan jiwa peralatan, perangkat, dan panel kontrol terintegrasi tidak terhalang dan mudah diakses (alarm box hydrant)

Ya ▼

26. Jumlah Sistem proteksi kebakaran dan keselamatan jiwa peralatan, perangkat, dan panel kontrol terintegrasi (alarm box hydrant)
27. Proteksi kebakaran dan sistem keselamatan jiwa peralatan terintegrasi, perangkat menunjukkan sistem yang normal kondisi pengawasan tidak menunjukkan masalah Ya ▼
28. Jumlah Proteksi kebakaran dan sistem keselamatan jiwa peralatan terintegrasi
29. Foto 1 *
30. Foto 2 *
31. Foto 3 *
32. Foto 4 *
33. Keterangan

* Required

Send

Fire Alarm System Inspection Checklist

1. Tanggal Inspeksi
2. Kode/Area FAIR RT 103 DEPAN OFFICE ▼
3. Bulan-Tahun* (dengan angka, contoh: 05-25) *
4. Kontrol panel alarm kebakaran dapat diakses oleh personil tanggap darurat dan tidak terhalang Ya ▼
5. Kontrol panel alarm dalam keadaan normal Ya ▼
6. Kontrol panel alarm kebakaran menunjukan kondisi supervisory yang bermasalah (interkoneksi) Ya ▼

7. Kontrol equipment untuk sistem alarm kebakaran yang tidak terpantau pengawasan dan trouble signals ▼
8. Periksa baterai kering ▼
-

9. Manual break glass tidak terhalang dan dapat diakses ▼
10. Jumlah Manual break glass
11. Manual pull station tidak terhalang dan dapat diakses ▼
12. Jumlah Manual pull station
13. Detektor asap tidak terhalang dan aman di tempatnya, tidak ada debu ▼
14. Jumlah detektor asap
15. Detektor panas tidak terhalang dan aman di tempatnya ▼
16. Jumlah detektor panas
17. Notification device/horn strobe tidak terhalang dan aman di tempatnya ▼
18. Jumlah notification device/horn strobe
19. Notification device/Alarm bell tidak terhalang dan aman di tempatnya ▼
20. Jumlah notification device/alarm bell
21. Waterflow device (sprinkler dalam kondisi baik) ▼
22. Jumlah waterflow device/sprinkler
23. Supervisory signal devices (gas suppression/door switch/fire pump/HVAC) ▼
24. Jumlah Supervisory signal devices (gas suppression/door switch/fire pump/HVAC)
25. Sistem proteksi kebakaran dan keselamatan jiwa peralatan, perangkat, dan panel kontrol terintegrasi tidak terhalang dan mudah diakses (alarm box hydrant) ▼
26. Jumlah Sistem proteksi kebakaran dan keselamatan jiwa peralatan, perangkat, dan panel kontrol terintegrasi (alarm box hydrant)
27. Proteksi kebakaran dan sistem keselamatan jiwa peralatan

terintegrasi, perangkat menunjukkan sistem yang normal
kondisi pengawasan tidak menunjukkan masalah

28. Jumlah Proteksi kebakaran dan sistem keselamatan jiwa
peralatan terintegrasi

29. Foto 1 *

30. Foto 2 *

31. Foto 3 *

32. Foto 4 *

33. Keterangan

* Required

Fire Alarm System Inspection Checklist

1. Tanggal Inspeksi

2. Kode/Area

3. Bulan-Tahun* (dengan angka, contoh: 05-25) *

4. Kontrol panel alarm kebakaran dapat diakses oleh
personil tanggap darurat dan tidak terhalang

5. Kontrol panel alarm dalam keadaan normal

6. Kontrol panel alarm kebakaran menunjukan kondisi
supervisory yang bermasalah (interkoneksi)

7. Kontrol equipment untuk sistem alarm kebakaran yang
tidak terpantau pengawasan dan trouble signals

8. Periksa baterai kering

-
9. Manual break glass tidak terhalang dan dapat diakses
▼
10. Jumlah Manual break glass
11. Manual pull station tidak terhalang dan dapat diakses
▼
12. Jumlah Manual pull station
13. Detektor asap tidak terhalang dan aman di tempatnya,
tidak ada debu ▼
14. Jumlah detektor asap
15. Detektor panas tidak terhalang dan aman di tempatnya ▼
16. Jumlah detektor panas
17. Notification device/horn strobe tidak terhalang dan aman
di tempatnya ▼
18. Jumlah notification device/horn strobe
19. Notification device/Alarm bell tidak terhalang dan aman
di tempatnya ▼
20. Jumlah notification device/alarm bell
21. Waterflow device (sprinkler dalam kondisi baik) ▼
22. Jumlah waterflow device/sprinkler
23. Supervisory signal devices (gas suppression/door
switch/fire pump/HVAC) ▼
24. Jumlah Supervisory signal devices (gas suppression/door
switch/fire pump/HVAC)
25. Sistem proteksi kebakaran dan keselamatan jiwa
peralatan, perangkat, dan panel kontrol terintegrasi
tidak terhalang dan mudah diakses (alarm box hydrant)
▼
26. Jumlah Sistem proteksi kebakaran dan keselamatan jiwa
peralatan, perangkat, dan panel kontrol terintegrasi
(alarm box hydrant)
27. Proteksi kebakaran dan sistem keselamatan jiwa peralatan
terintegrasi, perangkat menunjukkan sistem yang normal
kondisi pengawasan tidak menunjukkan masalah ▼
28. Jumlah Proteksi kebakaran dan sistem keselamatan jiwa

peralatan terintegrasi

29. Foto 1 *

30. Foto 2 *

31. Foto 3 *

32. Foto 4 *

33. Keterangan

* Required

Fire Alarm System Inspection Checklist

1. Tanggal Inspeksi

2. Kode/Area

3. Bulan-Tahun* (dengan angka, contoh: 05-25) *

4. Kontrol panel alarm kebakaran dapat diakses oleh personil tanggap darurat dan tidak terhalang

5. Kontrol panel alarm dalam keadaan normal

6. Kontrol panel alarm kebakaran menunjukkan kondisi supervisory yang bermasalah (interkoneksi)

7. Kontrol equipment untuk sistem alarm kebakaran yang tidak terpantau pengawasan dan trouble signals

8. Periksa baterai kering

9. Manual break glass tidak terhalang dan dapat diakses

10. Jumlah Manual break glass

11. Manual pull station tidak terhalang dan dapat diakses
 ▼
12. Jumlah Manual pull station
13. Detektor asap tidak terhalang dan aman di tempatnya,
tidak ada debu ▼
14. Jumlah detektor asap
15. Detektor panas tidak terhalang dan aman di tempatnya ▼
16. Jumlah detektor panas
17. Notification device/horn strobe tidak terhalang dan aman
di tempatnya ▼
18. Jumlah notification device/horn strobe
19. Notification device/Alarm bell tidak terhalang dan aman
di tempatnya ▼
20. Jumlah notification device/alarm bell
21. Waterflow device (sprinkler dalam kondisi baik) ▼
22. Jumlah waterflow device/sprinkler
23. Supervisory signal devices (gas suppression/door
switch/fire pump/HVAC) ▼
24. Jumlah Supervisory signal devices (gas suppression/door
switch/fire pump/HVAC)
25. Sistem proteksi kebakaran dan keselamatan jiwa
peralatan, perangkat, dan panel kontrol terintegrasi
tidak terhalang dan mudah diakses (alarm box hydrant)
 ▼
26. Jumlah Sistem proteksi kebakaran dan keselamatan jiwa
peralatan, perangkat, dan panel kontrol terintegrasi
(alarm box hydrant)
27. Proteksi kebakaran dan sistem keselamatan jiwa peralatan
terintegrasi, perangkat menunjukkan sistem yang normal
kondisi pengawasan tidak menunjukkan masalah ▼
28. Jumlah Proteksi kebakaran dan sistem keselamatan jiwa
peralatan terintegrasi
29. Foto 1 *
30. Foto 2 *
31. Foto 3 *
32. Foto 4 *

33. Keterangan

* Required

Send

Fire Alarm System Inspection Checklist

1. Tanggal Inspeksi
 2. Kode/Area
 3. Bulan-Tahun* (dengan angka, contoh: 05-25) *
 4. Kontrol panel alarm kebakaran dapat diakses oleh personil tanggap darurat dan tidak terhalang
 5. Kontrol panel alarm dalam keadaan normal
 6. Kontrol panel alarm kebakaran menunjukkan kondisi supervisory yang bermasalah (interkoneksi)
 7. Kontrol equipment untuk sistem alarm kebakaran yang tidak terpantau pengawasan dan trouble signals
 8. Periksa baterai kering
-
9. Manual break glass tidak terhalang dan dapat diakses
 10. Jumlah Manual break glass
 11. Manual pull station tidak terhalang dan dapat diakses
 12. Jumlah Manual pull station
 13. Detektor asap tidak terhalang dan aman di tempatnya, tidak ada debu

14. Jumlah detektor asap
15. Detektor panas tidak terhalang dan aman di tempatnya ▼
16. Jumlah detektor panas
17. Notification device/horn strobe tidak terhalang dan aman di tempatnya ▼
18. Jumlah notification device/horn strobe
19. Notification device/Alarm bell tidak terhalang dan aman di tempatnya ▼
20. Jumlah notification device/alarm bell
21. Waterflow device (sprinkler dalam kondisi baik) ▼
22. Jumlah waterflow device/sprinkler
23. Supervisory signal devices (gas suppression/door switch/fire pump/HVAC) ▼
24. Jumlah Supervisory signal devices (gas suppression/door switch/fire pump/HVAC)
25. Sistem proteksi kebakaran dan keselamatan jiwa peralatan, perangkat, dan panel kontrol terintegrasi tidak terhalang dan mudah diakses (alarm box hydrant) ▼
26. Jumlah Sistem proteksi kebakaran dan keselamatan jiwa peralatan, perangkat, dan panel kontrol terintegrasi (alarm box hydrant)
27. Proteksi kebakaran dan sistem keselamatan jiwa peralatan terintegrasi, perangkat menunjukkan sistem yang normal kondisi pengawasan tidak menunjukkan masalah ▼
28. Jumlah Proteksi kebakaran dan sistem keselamatan jiwa peralatan terintegrasi
29. Foto 1 *
30. Foto 2 *
31. Foto 3 *
32. Foto 4 *
33. Keterangan

* Required

Send

Fire Alarm System Inspection Checklist

1. Tanggal Inspeksi
 2. Kode/Area
 3. Bulan-Tahun* (dengan angka, contoh: 05-25) *
 4. Kontrol panel alarm kebakaran dapat diakses oleh personil tanggap darurat dan tidak terhalang
 5. Kontrol panel alarm dalam keadaan normal
 6. Kontrol panel alarm kebakaran menunjukkan kondisi supervisory yang bermasalah (interkoneksi)
 7. Kontrol equipment untuk sistem alarm kebakaran yang tidak terpantau pengawasan dan trouble signals
 8. Periksa baterai kering
-
9. Manual break glass tidak terhalang dan dapat diakses
 10. Jumlah Manual break glass
 11. Manual pull station tidak terhalang dan dapat diakses
 12. Jumlah Manual pull station
 13. Detektor asap tidak terhalang dan aman di tempatnya, tidak ada debu
 14. Jumlah detektor asap
 15. Detektor panas tidak terhalang dan aman di tempatnya
 16. Jumlah detektor panas
 17. Notification device/horn strobe tidak terhalang dan aman di tempatnya
 18. Jumlah notification device/horn strobe
 19. Notification device/Alarm bell tidak terhalang dan aman di tempatnya
 20. Jumlah notification device/alarm bell
 21. Waterflow device (sprinkler dalam kondisi baik)
 22. Jumlah waterflow device/sprinkler
 23. Supervisory signal devices (gas suppression/door switch/fire pump/HVAC)

24. Jumlah Supervisory signal devices (gas suppression/door switch/fire pump/HVAC)
25. Sistem proteksi kebakaran dan keselamatan jiwa peralatan, perangkat, dan panel kontrol terintegrasi tidak terhalang dan mudah diakses (alarm box hydrant) Ya ▼
26. Jumlah Sistem proteksi kebakaran dan keselamatan jiwa peralatan, perangkat, dan panel kontrol terintegrasi (alarm box hydrant)
27. Proteksi kebakaran dan sistem keselamatan jiwa peralatan terintegrasi, perangkat menunjukkan sistem yang normal kondisi pengawasan tidak menunjukkan masalah Ya ▼
28. Jumlah Proteksi kebakaran dan sistem keselamatan jiwa peralatan terintegrasi
29. Foto 1 *
30. Foto 2 *
31. Foto 3 *
32. Foto 4 *
33. Keterangan

* Required

Fire Alarm System Inspection Checklist

1. Tanggal Inspeksi
2. Kode/Area ▼
3. Bulan-Tahun* (dengan angka, contoh: 05-25) *

4. Kontrol panel alarm kebakaran dapat diakses oleh personil tanggap darurat dan tidak terhalang ▼
 5. Kontrol panel alarm dalam keadaan normal ▼
 6. Kontrol panel alarm kebakaran menunjukkan kondisi supervisory yang bermasalah (interkoneksi) ▼
 7. Kontrol equipment untuk sistem alarm kebakaran yang tidak terpantau pengawasan dan trouble signals ▼
 8. Periksa baterai kering ▼
-

9. Manual break glass tidak terhalang dan dapat diakses ▼
10. Jumlah Manual break glass
11. Manual pull station tidak terhalang dan dapat diakses ▼
12. Jumlah Manual pull station
13. Detektor asap tidak terhalang dan aman di tempatnya, tidak ada debu ▼
14. Jumlah detektor asap
15. Detektor panas tidak terhalang dan aman di tempatnya ▼
16. Jumlah detektor panas
17. Notification device/horn strobe tidak terhalang dan aman di tempatnya ▼
18. Jumlah notification device/horn strobe
19. Notification device/Alarm bell tidak terhalang dan aman di tempatnya ▼
20. Jumlah notification device/alarm bell
21. Waterflow device (sprinkler dalam kondisi baik) ▼
22. Jumlah waterflow device/sprinkler
23. Supervisory signal devices (gas suppression/door switch/fire pump/HVAC) ▼
24. Jumlah Supervisory signal devices (gas suppression/door switch/fire pump/HVAC)
25. Sistem proteksi kebakaran dan keselamatan jiwa peralatan, perangkat, dan panel kontrol terintegrasi tidak terhalang dan mudah diakses (alarm box hydrant)

Ya ▼

26. Jumlah Sistem proteksi kebakaran dan keselamatan jiwa peralatan, perangkat, dan panel kontrol terintegrasi (alarm box hydrant)
27. Proteksi kebakaran dan sistem keselamatan jiwa peralatan terintegrasi, perangkat menunjukkan sistem yang normal kondisi pengawasan tidak menunjukkan masalah Ya ▼
28. Jumlah Proteksi kebakaran dan sistem keselamatan jiwa peralatan terintegrasi
29. Foto 1 *
30. Foto 2 *
31. Foto 3 *
32. Foto 4 *
33. Keterangan

* Required

Send