

Report Inspeksi Apar Bulan Agustus 2025

PCI 84

Tanggal-Inspeksi	kode-area	jenis-media	Fire-Rating	Kapasitas	Kode-Media	Tekanan	Kondisi-Selang-Baik	Pin-Terpasang	Kondisi-Handel-Baik	KadaLuarsa-Media	Berat-Kotor	Keterangan
2026-01-15	FE035 04 TEMPERING ROOM 2	Liquid gas	ABC	15	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2030-01-15	8,3	
2026-01-15	FE038 04 BLOWER LT 3	Liquid gas	ABC	15	AF11	15	Ya	Ya	Ya	2029-01-15	9,3	
2026-01-15	FE038 04 BLOWER LT 3	Liquid gas	ABC	15	AF11	15	Ya	Ya	Ya	2029-01-15	9,3	
2025-10-03	FE030 04 TRAINING ROOM	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	8,2	Ya	Ya	Ya	2028-02-08	8,2	
2025-08-06	FE039 04 TRAF0 ROOM 3	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2030-02-28	8,2	
2025-08-06	FE073 04 TRAF0 ROOM 2	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2030-02-28	8,5	
2025-08-06	FE072 04 TRAF0 ROOM 1	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2029-05-21	8,5	
2025-08-06	FE046 04 WORKSHOP	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2026-06-17	8,8	
2025-08-06	FE001 04 MDP ROOM 1	Liquid gas	ABC	9kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2026-11-23	12,5	
2025-08-06	FE002 04 MDP ROOM 2	Liquid gas	ABC	9kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2026-11-23	12,3	
2025-08-06	FE000 04 TECHNICAL W/H	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	16 bar	Ya	Ya	Ya	2030-02-28	8,4	
2025-08-06	FE040 04 LOADING / UNLOADING	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2030-02-28	8,4	
2025-08-06	FE018 04 KORIDOR OFFICE PRODUCTION 2	Liquid gas	ABC	3,5 kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2026-11-23	5,5 kg	
2025-08-06	FE017 04 KORIDOR OFFICE PRODUCTION 1	Liquid gas	ABC	3,5 kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2026-11-23	5,5 kg	
2025-08-06	FE0050 04 ROASTER AREA 6	Liquid gas	ABC	100	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2025-11-15	<100	
2025-08-06	FE057 04 ROASTER AREA 5	Liquid gas	ABC	100kg	AF11	18 bar	Ya	Ya	Ya	2028-11-18	<100	
2025-08-06	FE059 04 ROASTER AREA 7	Liquid gas	ABC	100 kg	AF11	18 bar	Ya	Ya	Ya	2029-05-21	>100 kg	
2025-08-06	FE024 04 ROASTER AREA 2	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	10 bar	Ya	Ya	Ya	2026-01-11	5,6	Pressure turun hingga 10 bar
2025-08-06	FE063 04 ROASTER AREA CONTROL ROOM LT 2 B	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2029-08-10	8,2	
2025-08-06	FE062 04 ROASTER AREA CONTROL ROOM LT 2 A	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2026-11-23	8,4	
2025-08-06	FE060 04 ROASTER AREA CONTROL ROOM 1	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2026-11-23	8,4	
2025-08-06	FE061 04 ROASTER AREA CONTROL ROOM 2	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2029-09-10	8,4	
2025-08-06	FE023 04 ROASTER AREA 1	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2026-11-23	8,5	
2025-08-06	FE025 04 ROASTER AREA 3	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	19 bar	Ya	Ya	Ya		8,3	Tidak ada tagging expired
2025-08-05	FE012 04 PANEL ROOM LT 2	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2026-11-23	8,3	
2025-08-05	FE016 04 SANITISED ROOM	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2026-11-23	8,5	
2025-08-05	FE020 04 CONTROL ROOM PULVISER 1	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2026-11-23	8,9	
2025-08-05	FE029 04 CONTROL ROOM PULVISER 2	Liquid gas	ABC	3kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2028-11-23	4,5	
2025-08-05	FE021 04 PULVERISER AREA	Liquid gas	ABC	9kg	AF11	11 bar	Ya	Ya	Ya	2028-11-23	12,5	
2025-08-05	FE055 04 SAMPLING ROOM	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2026-11-23	8,6	
2025-08-05	FE082 04 ACM POWDER 8	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2029-09-10	8,5	
2025-08-05	FE074 04 ACM POWDER 2	Liquid gas	ABC	9kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2026-09-23	12,1	
2025-08-05	FE080 04 ACM POWDER 6	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2029-09-10	8,3	
2025-08-05	FE079 04 ACM POWDER 5	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2029-09-10	8,4	

Tanggal-Inspeksi	kode-area	jenis-media	Fire-Rating	Kapasitas	Kode-Media	Tekanan	Kondisi-Selang-Baik	Pin-Terpasang	Kondisi-Handel-Baik	KadaLuarsa-Media	Berat-Kotor	Keterangan
2025-08-05	FE075 84 ACM POWDER 3	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2030-02-23	8,5	
2025-08-05	FE076 84 ACM POWDER 4	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2026-01-11	8,3	
2025-08-05	FE081 84 ACM POWDER 7	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2030-02-28	8,7	
2025-08-05	FE086 84 ACM POWDER 9	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2030-02-28	8 kg	
2025-08-05	FE087 84 STABILIZER / ACM POWDER LV. 7.000	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2030-02-28	8,1	
2025-08-05	FE084 84 STABILIZER / ACM POWDER LV. 14.500	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2030-02-28	8,3 kg	
2025-08-05	FE083 84 STABILIZER / ACM POWDER LV. 10.000 A	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	14 bar	Ya	Ya	Ya	2026-06-17	8,2	
2025-08-05	FE085 84 STABILIZER / ACM POWDER LV. 10.000 B	Liquid gas	ABC	9kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2028-02-08	12,4	
2025-08-05	FE071 84 ACM POWDER 1	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2030-02-28	8,3 kg	
2025-08-05	FE077 84 ACM CONTROL ROOM 2	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	16 bar	Ya	Ya	Ya	2030-02-28	8,3 kg	
2025-08-05	FE054 84 ACM CONTROL ROOM 1	Liquid gas	ABC	9kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2026-11-23	13 kg	
2025-08-05	FE035 84 TEMPERING ROOM 2	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2029-09-10	8,6	
2025-08-05	FE019 84 TEMPERING ROOM 1	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2026-11-23	8,6 kg	
2025-08-05	FE010 84 PRESS AREA 1	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	18 bar	Ya	Ya	Ya	2030-02-28	8,2 kg	
2025-08-05	FE011 84 PRESS AREA 2	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2029-03-18	8,2	
2025-08-02	FE050 84 ISOLATION ROOM	Liquid gas	ABC	3kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2027-03-14	4,7	
2025-08-02	FE049 84 MEDIUM PREPARATION ROOM	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	16 bar	Ya	Ya	Ya		8,3	Tidak ada tagging expired
2025-08-02	FE051 84 PREPARATION ROOM	Liquid gas	ABC	3kg	AF11	15 bat	Ya	Ya	Ya	2028-02-08	4,7	
2025-08-02	FE048 84 INSTRUMENT ROOM	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2028-02-08	8,5	
2025-08-02	FE090 84 KORIDOR LAB LT 4	Liquid gas	ABC	3kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2027-03-14	4,8	
2025-08-02	FE045 84 ADM OFFICE	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2029-09-10	8,2	
2025-08-02	FE047 84 MEETING ROOM	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2026-06-17	8,5	
2025-08-02	FE031 84 KORIDOR OFFICE LT 3	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15	Ya	Ya	Ya	2026-11-23	8,4	
2025-08-02	FE030 84 TRAINING ROOM	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2028-02-08	8,2	
2025-08-02	FEIC 84 MEZZANINE OFFICE LT 2	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2030-08-28	8,5	
2025-08-02	FE094 84 ACCOUNTING ROOM	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2029-09-10	8,3	
2025-08-02	FE028 84 KORIDOR OFFICE LT 2 B	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2026-01-11	8,7	
2025-08-02	FEIC 84 OFFICE LT 2 DEPAN R. SITE MGR	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15	Ya	Ya	Ya	2030-02-28	8,3	
2025-08-02	FE026 84 CANTEEN LT 2	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15	Ya	Ya	Ya	2029-09-10	8,5	
2025-08-01	FE083 84 UTILITY/CHILLER AREA 1	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2029-05-21	8,3	
2025-08-01	FE034 84 UTILITY / CHILLER AREA 3	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	18 bar	Ya	Ya	Ya	2026-11-23	8,4	
2025-08-01	FE053 84 DEODORISER LT 3	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2026-01-11	8,9	
2025-08-01	FE052 84 DEODORISER LT 2	Liquid gas	ABC	3,5	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2026-11-23	5,4	
2025-08-01	FE005 84 KORIDOR 2	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2029-03-18	8,6	
2025-08-01	FE006 84 KORIDOR 3	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2026-01-11	8,3	
2025-08-01	FE007 84 KORIDOR 4	Liquid gas	ABC	7kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2026-01-11	11,7	
2025-08-01	FE008 84 KORIDOR 5	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bat	Ya	Ya	Ya	2026-01-11	9,2	
2025-08-01	FE038 84 BLOWER LT 3	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	18 bar	Ya	Ya	Ya	2030-02-28	8,4	
2025-08-01	FE037 84 BLOWER LT 2	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	16 bar	Ya	Ya	Ya	2030-02-28	8,1	
2025-08-01	FE036 84 BLOWER	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	18 bar	Ya	Ya	Ya	2028-06-02	8,3	Cantolan patah
2025-08-01	FE013 84 NIBS DUMPING AREA	Liquid gas	ABC	3kg	AF11	10 bar	Ya	Ya	Ya	2028-11-15	4,6	Pressure turun hingga 10 bar
2025-08-01	FE009 84 CERES	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2028-11-15	8,3	
2025-08-01	FE044 84 WWTp 2	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2026-01-11	8,6	
2025-08-01	FE043 84 WWTp 1	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2030-02-28	8,7	
2025-08-01	FE042 84 ISO TANK	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2026-11-23	8,4	
2025-08-01	FE032 84 POS SECURITY 1	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15	Ya	Ya	Ya	2028-06-02	8,3	

Tanggal-Inspeksi	kode-area	jenis-media	Fire-Rating	Kapasitas	Kode-Media	Tekanan	Kondisi-Selang-Baik	Pin-Terpasang	Kondisi-Handel-Baik	KadaLuarsa-Media	Berat-Kotor	Keterangan
2025-08-01	FE041 84 POS SECURITY 2	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2028-01-11	8,4	
2025-08-01	FE088 84 POS SECURITY 3	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	12 bar	Ya	Ya	Ya	2029-09-10	8,3	

MENGGER

Tanggal-Inspeksi	kode-area	jenis-media	Fire-Rating	Kapasitas	Kode-Media	Tekanan	Kondisi-Selang-Baik	Pin-Terpasang	Kondisi-Handel-Baik	KadaLuarsa-Media	Berat-Kotor	Keterangan
2025-08-11	FEM043 MG R. WTMP 1	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15	Ya	Ya	Ya	2029-09-10	8,4	
2025-08-11	FEM046 MG R. WTMP 2	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2029-09-10	8,3	
2025-08-11	FEM043 MG R. WTMP 1	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2029-09-10	8,3	
2025-08-11	FEM053 MG R. SAMPING KIRI FINISH GOOD	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2029-03-18	8,3	
2025-08-11	FEM052 MG R. MAIN PILOT AREA	Liquid gas	ABC	3kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2026-08-11	4, 8	
2025-08-11	FEM045 MG R. BC STUDIO 2	Liquid gas	ABC	3kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2026-11-23	5,0	
2025-08-11	FEM044 MG R. BC STUDIO 1	Liquid gas	ABC	3,5	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2029-03-18	5,4	
2025-08-11	FEM050 MG R. WORKSHOP 1	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2029-09-10	8,3	
2025-08-11	FEM051 MG R. WORKSHOP 2	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2029-09-10	8,2	
2025-08-08	FEM016 MG R. WINNOWER ROOM 2	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2029-11-10	8,6	
2025-08-08	FEM054 MG R. WINNOWER ROOM 12	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2029-03-18	8,3	
2025-08-08	FEM017 MG R. WINNOWER ROOM 3	Liquid gas	ABC	100kg	AF11	18 bar	Ya	Ya	Ya	2025-02-17	<100 kg	Sudah expired
2025-08-08	FEM018 MG R. WINNOWER ROOM 4	Liquid gas	ABC	100kg	AF11	19 bar	Ya	Ya	Ya	2024-10-18	<100	Sudah expired
2025-08-08	FEM015 MG R. WINNOWER ROOM 1	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2028-06-02	8,4	
2025-08-08	FEM026 MG R. PANEL	Liquid gas	ABC	3,5	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2029-03-18	5,7	
2025-08-08	FEM023 MG R. WINNOWER ROOM 9	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2029-09-10	9	
2025-08-08	FEM021 MG R. WINNOWER ROOM 7	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-09-10	8,1	
2025-08-08	FEM022 MG R. WINNOWER ROOM 8	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2029-09-10	8,5	
2025-08-08	FEM019 MG R. WINNOWER ROOM 5	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2029-05-21	8,2	
2025-08-08	FEM020 MG R. WINNOWER ROOM 6	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2029-09-10	8,3	
2025-08-08	FEM041 MG R. GUDANG BIJI BEAN W/H 15	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2029-05-21	8,3	
2025-08-08	FEM038 MG R. GUDANG BIJI BEAN W/H 12	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2029-03-18	9,3	
2025-08-08	FEM040 MG R. GUDANG BIJI BEAN W/H 14	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2029-03-18	8,4	
2025-08-08	FEM039 MG R. GUDANG BIJI BEAN W/H 13	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2028-06-02	8,3	
2025-08-08	FEM027 MG R. GUDANG BIJI BEAN W/H 1	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2029-09-10	8,2	
2025-08-08	FEM028 MG R. GUDANG BIJI BEAN W/H 2	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2029-09-10	8,4	
2025-08-08	FEM029 MG R. GUDANG BIJI BEAN W/H 3	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2029-09-10	8,3	
2025-08-08	FEM030 MG R. GUDANG BIJI BEAN W/H 4	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2029-09-10	8,5	

Tanggal-Inspeksi	kode-area	jenis-media	Fire-Rating	Kapasitas	Kode-Media	Tekanan	Kondisi-Selang-Baik	Pin-Terpasang	Kondisi-Handel-Baik	KadaLuarsa-Media	Berat-Kotor	Keterangan
2025-08-08	FEM031 MG R. GUDANG BIJI BEAN W/H 5	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2028-06-02	8,3	
2025-08-08	FEM032 MG R. GUDANG BIJI BEAN W/H 6	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2028-06-02	8,3	
2025-08-08	FEM033 MG R. GUDANG BIJI BEAN W/H 7	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2029-09-10	8,7	
2025-08-08	FEM036 MG R. GUDANG BIJI BEAN W/H 10	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2029-09-10	8,4	
2025-08-08	FEM034 MG R. GUDANG BIJI BEAN W/H 8	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2029-03-18	9,9 kg	
2025-08-08	FEM035 MG R. GUDANG BIJI BEAN W/H 9	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2030-02-03	8,3	
2025-08-08	FEM037 MG R. GUDANG BIJI BEAN W/H 11	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2029-05-21	8,2	Bracket cantolan patah
2025-08-08	FEM014 MG R. KANTIN	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2026-06-17	10,2	
2025-08-08	FEM013 MG R. CNG	CO2	Co2	9kg	AF11		Ya	Ya	Ya		28,5	
2025-08-08	FEM048 MG R. WASTE STORAGE 2	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 kg	Ya	Ya	Ya	2029-09-10	8,4	
2025-08-08	FEM002 MG SUGAR WH 2	Liquid gas	ABC	9kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2026-11-23	12,9	
2025-08-08	FEM003 MG SUGAR WH 3	Liquid gas	ABC	9kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2026-11-23	12,2	Bracket apar patah
2025-08-08	FEM001 MG SUGAR WH 1	Liquid gas	ABC	9kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2026-11-23	12,6	
2025-08-08	FEM012 MG R. FINISH GOOD 8	Liquid gas	ABC	3,5	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2028-06-02	5,1	
2025-08-08	FEM004 MG R. OFFICE WH	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2029-09-10	8,6	
2025-08-08	FEM011 MG R. FINISH GOOD 7	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	19 bar	Ya	Ya	Ya	2028-06-02	8,7	
2025-08-08	FEM010 MG R. FINISH GOOD 6	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2028-06-02	8,2	
2025-08-08	FEM009 MG R. FINISH GOOD 5	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2028-06-02	8,2	
2025-08-08	FEM008 MG R. FINISH GOOD 4	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2028-06-02	8,3	
2025-08-08	FEM007 MG R. FINISH GOOD 3	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15	Ya	Ya	Ya	2028-06-02	8,2	
2025-08-08	FEM005 MG R. FINISH GOOD 1	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2028-06-02	8,4	
2025-08-08	FEM006 MG R. FINISH GOOD 2	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2028-06-02	8,4	

BINTANG AGUNG

Tanggal-Inspeksi	kode-area	jenis-media	Fire-Rating	Kapasitas	Kode-Media	Tekanan	Kondisi-Selang-Baik	Pin-Terpasang	Kondisi-Handel-Baik	KadaLuarsa-Media	Berat-Kotor	Keterangan
2025-08-18	FEBA002 GUDANG 1 BA 2	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-09-10	8,5kg	
2025-08-18	FEBA003 GUDANG 1 BA 3	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	16bar	Ya	Ya	Ya	2028-12-18	8,4kg	
2025-08-18	FEBA004 GUDANG 1 BA 4	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-05-21	8,8kg	
2025-08-18	FEBA006 GUDANG 1 BA 6	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-05-21	8,2kg	
2025-08-18	FEBA005 GUDANG 1 BA 5	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-05-28	8,2kg	
2025-08-18	FEBA002 GUDANG 1 BA 2	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-05-21	8,2kg	
2025-08-18	FEBA007 GUDANG 1 BA 7	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2028-06-02	8,4kg	
2025-08-18	FEBA008 GUDANG 1 BA 8	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-09-10	8,5kg	

Tanggal-Inspeksi	kode-area	jenis-media	Fire-Rating	Kapasitas	Kode-Media	Tekanan	Kondisi-Selang-Baik	Pin-Terpasang	Kondisi-Handel-Baik	KadaLuarsa-Media	Berat-Kotor	Keterangan
2025-08-18	FEBA033 GUDANG 1 BA 15	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-05-21	8,8kg	
2025-08-18	FEBA032 GUDANG 1 BA 14	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2028-07-02	8,4kg	
2025-08-18	FEBA029 GUDANG 1 BA 11	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-05-21	8,2kg	
2025-08-18	FEBA028 GUDANG 1 BA 10	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2028-12-18	8,3kg	
2025-08-18	FEBA027 GUDANG 1 BA 9	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2026-11-23	8,4kg	
2025-08-18	FEBA035 GUDANG 1 BA 17	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2028-06-02	8kg	
2025-08-18	FEBA034 GUDANG 1 BA 16	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-05-21	8,4kg	
2025-08-18	FEBA001 GUDANG 1 BA 1	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-05-21	8,1kg	
2025-08-18	FEBA038 OFFICE BINTANG AGUNG 3	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2030-02-28	8,4kg	
2025-08-18	FEBA037 OFFICE BINTANG AGUNG 2	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2030-02-28	8,3kg	
2025-08-18	FEBA026 GUDANG 2 BA 18	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2028-06-02	8,3kg	
2025-08-18	FEBA025 GUDANG 2 BA 17	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	8bar	Ya	Ya	Ya	2029-05-21	8,1kg	Pressure tabung turun
2025-08-18	FEBA023 GUDANG 2 BA 15	Liquid gas	ABC	9kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2028-06-02	12,7kg	
2025-08-18	FEBA022 GUDANG 2 BA 14	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-05-21	8,4kg	
2025-08-18	FEBA021 GUDANG 2 BA 13	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-09-10	8,6kg	
2025-08-18	FEBA020 GUDANG 2 BA 12	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2028-06-02	8,8kg	
2025-08-18	FEBA030 GUDANG 1 BA 12	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2028-06-02	8,3kg	
2025-08-18	FEBA031 GUDANG 1 BA 13	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2028-06-02	8,3kg	
2025-08-18	FEBA019 GUDANG 2 BA 11	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2028-12-18	8kg	
2025-08-18	FEBA018 GUDANG 2 BA 10	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-05-21	8,3kg	
2025-08-18	FEBA017 GUDANG 2 BA 9	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-05-21	8,3kg	
2025-08-18	FEBA016 GUDANG 2 BA 8	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2028-06-02	8,3kg	
2025-08-18	FEBA015 GUDANG 2 BA 7	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-05-21	8,2kg	
2025-08-18	FEBA014 GUDANG 2 BA 6	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-09-10	8,1kg	
2025-08-18	FEBA013 GUDANG 2 BA 5	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2030-02-28	8,3kg	
2025-08-18	FEBA012 GUDANG 2 BA 4	Liquid gas	ABC	6kg	AF11		Ya	Ya	Ya	2029-05-21	8,1kg	
2025-08-18	FEBA011 GUDANG 2 BA 3	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-05-21	7,8kg	
2025-08-18	FEBA010 GUDANG 2 BA 2	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15	Ya	Ya	Ya	2029-05-21	8,8kg	
2025-08-18	FEBA036 OFFICE BINTANG AGUNG	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2030-02-28	8,6kg	
2025-08-18	FEBA024 GUDANG 2 BA 16	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2030-02-28	8,7kg	
2025-08-18	FEBA009 GUDANG 2 BA 1	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-05-21	8,1kg	

RAMATEX

Tanggal-Inspeksi	kode-area	jenis-media	Fire-Rating	Kapasitas	Kode-Media	Tekanan	Kondisi-Selang-Baik	Pin-Terpasang	Kondisi-Handel-Baik	KadaLuarsa-Media	Berat-Kotor	Keterangan
2025-08-15	FEIC RT FEM 022 MH 19	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-05-21	8,5kg	
2025-08-15	FEIC RT FEM 024 MH 21	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	9bar	Ya	Ya	Ya	2028-11-15	7,7kg	Pressure tabung turun
2025-08-15	FEIC RT FEM 025 MH 22	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2028-06-02	8,3kg	
2025-08-15	FEIC RT FEM 036 OFFICE	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	12bar	Ya	Ya	Ya	2028-11-15	9,2kg	
2025-08-15	FEIC RT FEM 026 MH 23	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2028-02-08	8,7kg	
2025-08-15	FEIC RT FEM 027 DEPAN OFFICE 1	Liquid gas	ABC	9kg	AF11	16bar	Ya	Ya	Ya	2028-11-15	12,9kg	Gantungan bracket tabung patah
2025-08-15	FEIC RT FEM 028 DEPAN OFFICE 2	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2028-06-02	8,3kg	
2025-08-15	FEIC RT FEM 029 DEPAN OFFICE 3	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2028-11-15	8,1kg	
2025-08-15	FEIC RT FEM 030 DEPAN MH	Liquid gas	ABC	3,5kg	AF11	16bar	Ya	Ya	Ya	2028-11-15	5,3kg	
2025-08-15	FEIC RT FEM 031 Loading Bay	Liquid gas	ABC	3,5kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2028-11-15	5,3kg	
2025-08-15	FEIC RT FEM 018 MH 15	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2028-06-02	8,4kg	
2025-08-15	FEIC RT FEM 016 MH 13	Liquid gas	ABC	9kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2028-11-15	12,2kg	
2025-08-15	FEIC RT FEM 017 MH 14	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	16bar	Ya	Ya	Ya	2029-03-18	8,4kg	Cantolan bracket tabung patah
2025-08-15	FEIC RT FEM 013 MH 10	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2028-06-02	8,3kg	
2025-08-15	FEIC RT FEM 033 POTASIMUM ROOM 2	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	16bar	Ya	Ya	Ya	2028-06-02	8,3kg	
2025-08-15	FEIC RT FEM 035 POTASIMUM ROOM 4	Liquid gas	ABC	9kg	AF11	17bar	Ya	Ya	Ya	2028-02-08	12,8kg	
2025-08-15	FEIC RT FEM 034 POTASIMUM ROOM 3	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2028-06-02	8,3kg	
2025-08-15	FEIC RT FEM 023 MH 20	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2028-11-15	8,3kg	
2025-08-15	FEIC RT FEM 021 MH 18	Liquid gas	ABC	9kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2028-02-08	13,2kg	
2025-08-15	FEIC RT FEM 020 MH 17	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	11bar	Ya	Ya	Ya	2028-06-02	8,3kg	
2025-08-15	FEIC RT FEM 038 DEPAN OFFICE 4	Liquid gas	ABC	9kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2026-06-17	12,9kg	
2025-08-15	FEIC RT FEM 011 MH 8	Liquid gas	ABC	9kg	AF11	16bar	Ya	Ya	Ya	2028-11-15	12,4kg	
2025-08-15	FEIC RT FEM 018 MH 15	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-03-18	8kg	
2025-08-15	FEIC RT FEM 015 MH 12	Liquid gas	ABC	9kg	AF11	16bar	Ya	Ya	Ya	2028-11-15	12,6kg	Bracket tabung patah
2025-08-15	FEIC RT FEM 010 MH 7	Liquid gas	ABC	9kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2028-02-08	14,3kg	
2025-08-15	FEIC RT FEM 009 MH 6	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2028-02-08	10kg	
2025-08-15	FEIC RT FEM 008 MH 5	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	16bar	Ya	Ya	Ya	2028-06-02	8,3kg	
2025-08-15	FEIC RT FEM 007 MH 4	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2028-11-15	8,5kg	
2025-08-15	FEIC RT FEM 005 MH 2	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2028-11-15	9kg	
2025-08-15	FEIC RT FEM 004 MH 1	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2028-11-15	8,7kg	
2025-08-15	FEIC RT FEM 032 POTASIMUM ROOM 1	Liquid gas	ABC	100kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2023-06-29	>100kg	Tabung sudah expired
2025-08-15	FEIC RT FEM 037 WAREHOUSE 24	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2028-06-02	8,4kg	
2025-08-15	FEIC RT FEM 006 MH 3	Liquid gas	ABC	3,5kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2025-05-04	5,5kg	Tabung sudah expired
2025-08-15	FEIC RT FEM 001 POS SECURITY 1	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2028-06-02	8,3kg	
2025-08-15	FEIC RT FEM 014 MH 11	Liquid gas	ABC	4,5kg	AF11	18,5bar	Ya	Ya	Ya	2023-11-10	6,9kg	Tabung sudah expired
2025-08-15	FEIC RT FEM 002 POS SECURITY 2	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2025-05-04	8,1kg	Tabung sudah expired
2025-08-15	FEIC RT FEM 003 POS SECURITY 3	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2028-06-02	8,3kg	

TEGUH JAYA

Tanggal-Inspeksi	kode-area	jenis-media	Fire-Rating	Kapasitas	Kode-Media	Tekanan	Kondisi-Selang-Baik	Pin-Terpasang	Kondisi-Handel-Baik	KadaLuarsa-Media	Berat-Kotor	Keterangan
2025-08-15	FEIC TJ FEBA 001 SECURITY	Liquid gas	ABC	3,5kg	AF11	16bar	Ya	Ya	Ya	2029-03-18	5,6kg	
2025-08-15	FEIC TJ FEBA 003 WH 2	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2028-06-02	8,2kg	
2025-08-15	FEIC TJ FEBA 008 WH 7	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2028-06-02	8,3kg	
2025-08-15	FEIC TJ FEBA 009 WH 8	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2028-06-02	8,4kg	
2025-08-15	FEIC TJ FEBA 007 WH 6	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-03-18	8,1kg	
2025-08-15	FEIC TJ FEBA 004 WH 3	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2028-06-02	9kg	
2025-08-15	FEIC TJ FEBA 005 WH 4	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	8bar	Ya	Ya	Ya	2028-06-02	8,3kg	Pressure tabung turun