

Report Inspeksi Apar Bulan Desember 2025

PCI 84

Tanggal-Inspeksi	Kode-area	jenis-media	Fire-Rating	Kapasitas	Kode-Media	Tekanan	Kondisi-Selang-Baik	Pin-Terpasang	Kondisi-Handel-Baik	KadaLuarsa-Media	Berat-Kotor	Keterangan
2025-12-15	FE061 84 ROASTER AREA CONTROL ROOM 2	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-09-10	8,4kg	
2025-12-15	FE062 84 ROASTER AREA CONTROL ROOM LT 2 A	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2026-11-23	8,4kg	
2025-12-15	FE063 84 ROASTER AREA CONTROL ROOM LT 2 B	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-09-10	8,2kg	
2025-12-15	FE060 84 ROASTER AREA CONTROL ROOM 1	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2026-11-23	8,4kg	
2025-12-15	FE023 84 ROASTER AREA 1	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2026-11-23	8,5kg	
2025-12-15	FE058 84 ROASTER AREA 6	Liquid gas	ABC	100kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2028-11-15	>100kg	
2025-12-15	FE057 84 ROASTER AREA 5	Liquid gas	ABC	100kg	AF11	16bar	Ya	Ya	Ya	2028-11-15	>100kg	
2025-12-15	FE059 84 ROASTER AREA 7	Liquid gas	ABC	100kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-05-21	>100kg	
2025-12-15	FE025 84 ROASTER AREA 3	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya		8,3kg	
2025-12-12	FE016 84 SANITISED ROOM	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2026-11-23	8,5kg	
2025-12-12	FE029 84 CONTROL ROOM PULVISER 2	Liquid gas	ABC	3kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2026-11-23	4,5kg	
2025-12-12	FE020 84 CONTROL ROOM PULVISER 1	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2026-11-23	8,9kg	
2025-12-12	FE021 84 PULVISER AREA	Liquid gas	ABC	9kg	AF11	14bar	Ya	Ya	Ya	2026-11-23	12,5kg	
2025-12-12	FE077 84 ACM CONTROL ROOM 2	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2030-02-28	8,3kg	
2025-12-12	FE054 84 ACM CONTROL ROOM 1	Liquid gas	ABC	9kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2026-11-23	13kg	
2025-12-12	FE022 84 STABILIZER/ACM POWDER LV. 10.400	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2030-02-28	8,3kg	
2025-12-12	FE080 84 ACM POWDER 6	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-09-10	8,3kg	
2025-12-12	FE079 84 ACM POWDER 5	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-09-10	8,3kg	
2025-12-12	FE081 84 ACM POWDER 7	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2030-02-28	8,7kg	
2025-12-12	FE071 84 ACM POWDER 1	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2030-02-28	8,6kg	
2025-12-12	FE084 84 STABILIZER / ACM POWDER LV. 14.500	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2030-02-28	8,3kg	
2025-12-12	FE083 84 STABILIZER / ACM POWDER LV. 10.000 A	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	10bar	Ya	Ya	Ya	2026-06-17	8,2kg	Tekanan tabung sudah turun
2025-12-12	FE087 84 STABILIZER / ACM POWDER LV. 7.000	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2030-02-28	8,1kg	
2025-12-12	FE086 84 ACM POWDER 9	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2030-02-28	8kg	
2025-12-12	FE076 84 ACM POWDER 4	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2026-01-11	8,3kg	
2025-12-12	FE075 84 ACM POWDER 3	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2030-02-28	8,5kg	
2025-12-12	FE055 84 SAMPLING ROOM	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2026-11-23	8,6kg	
2025-12-12	FE055 84 SAMPLING ROOM	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2026-11-23	8,6kg	
2025-12-12	FE082 84 ACM POWDER 8	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-09-10	8,5kg	
2025-12-12	FE074 84 ACM POWDER 2	Liquid gas	ABC	9kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2026-11-23	12,1kg	
2025-12-10	FE010 84 PRESS AREA 1	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2030-02-28	8,2kg	
2025-12-10	FE011 84 PRESS AREA 2	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-03-18	8,2kg	
2025-12-10	FE012 84 PANEL ROOM LT 2	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2026-11-23	8,3kg	

Tanggal-Inspeksi	Kode-area	Jenis-media	Fire-Rating	Kapasitas	Kode-Media	Tekanan	Kondisi-Selang-Baik	Pin-Terpasang	Kondisi-Handel-Baik	KadaLuarsa-Media	Berat-Kotor	Keterangan
2025-12-10	FE935 84 TEMPERING ROOM 2	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-09-10	8,6kg	
2025-12-10	FE819 84 TEMPERING ROOM 1	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2026-11-23	8,6kg	
2025-12-08	FE890 84 KORIDOR LAB LT 4	Liquid gas	ABC	3kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2027-03-14	4,8kg	
2025-12-08	FE849 84 MEDIUM PREPARATION ROOM	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya		8,3kg	Tidak ada Label kadaluarsa
2025-12-08	FE850 84 ISOLATION ROOM	Liquid gas	ABC	3kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2027-03-14	4,7kg	
2025-12-08	FE851 84 PREPARATION ROOM	Liquid gas	ABC	3kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2028-02-08	4,7kg	
2025-12-08	FE848 84 INSTRUMENT ROOM	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2028-02-08	8,5kg	
2025-12-08	FE845 84 ADM OFFICE	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-09-10	8,2kg	
2025-12-08	FE831 84 KORIDOR OFFICE LT 3	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2026-11-23	8,5kg	
2025-12-08	FEIC 84 MEZZANINE OFFICE LT 2	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2030-02-28	8,5kg	
2025-12-08	FE895 84 OFFICE R MALABAR	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2030-02-28	8,3kg	
2025-12-08	FE894 84 ACCOUNTING ROOM	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-09-10	8,3kg	
2025-12-08	FE828 84 KORIDOR OFFICE LT 2 B	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2026-01-11	8,7kg	
2025-12-08	FEIC 84 OFFICE LT 2 DEPAN R. SITE MGR	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2030-02-28	8,3kg	
2025-12-08	FE827 84 KORIDOR OFFICE LT 2 A	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2030-02-28	8,7kg	
2025-12-08	FE826 84 CANTEN LT 2	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-09-10	8,5kg	
2025-12-05	FE838 84 BLOWER LT 3	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2030-02-28	8,4kg	
2025-12-05	FE837 84 BLOWER LT 2	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2030-02-28	8,1kg	
2025-12-05	FE843 84 WFTP 1	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2030-09-25	7,1kg	
2025-12-05	FE844 84 WFTP 2	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2026-01-11	8,6kg	
2025-12-05	FE842 84 ISO TANK	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2026-11-23	8,4kg	
2025-12-05	FE840 84 LOADING / UNLOADING	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2030-02-28	8,4kg	
2025-12-05	FE889 84 TECHNICAL W/H	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2030-02-28	8,4kg	
2025-12-05	FE802 84 MDP ROOM 2	Liquid gas	ABC	9kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2026-11-23	9,9kg	
2025-12-05	FE801 84 MDP ROOM 1	Liquid gas	ABC	9kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2026-11-23	10,1kg	
2025-12-02	FE846 84 WORKSHOP	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2026-06-17	8,8kg	
2025-12-02	FE897 84 WORKSHOP 2	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2030-02-28	8,5kg	
2025-12-02	FE897 84 WORKSHOP 2	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2030-02-28	8,5kg	
2025-12-02	FE809 84 CERES	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya		8,2kg	Label kadaluarsa pudar
2025-12-02	FE873 84 TRAF0 ROOM 2	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2030-02-28	8,5kg	
2025-12-02	FE830 84 TRAF0 ROOM 3	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2030-02-28	8,3kg	
2025-12-02	FE872 84 TRAF0 ROOM 1	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-05-21	8,5kg	
2025-12-02	FE813 84 NIBS DUMPING AREA	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2030-09-28	7,3kg	
2025-12-02	FE803 84 UTILITY/CHILLER AREA 1	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-05-21	8,3kg	
2025-12-02	FE834 84 UTILITY / CHILLER AREA 3	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2026-12-23	8,4kg	
2025-12-02	FE833 84 UTILITY / CHILLER AREA 2	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	7bar	Ya	Ya	Ya	2029-09-10	7,9kg	Tekanan tabung sudah rendah
2025-12-02	FE853 84 DEODORISER LT 3	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2026-01-11	8,9kg	
2025-12-02	FE852 84 DEODORISER LT 2	Liquid gas	ABC	3,5kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2026-11-23	5,4kg	
2025-12-02	FE817 84 KORIDOR OFFICE PRODUCTION 1	Liquid gas	ABC	3,5kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2026-11-23	5,5kg	
2025-12-02	FE818 84 KORIDOR OFFICE PRODUCTION 2	Liquid gas	ABC	3,5kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2026-11-23	5,5kg	
2025-12-02	FE805 84 KORIDOR 2	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-03-18	8,2kg	
2025-12-02	FE804 84 KORIDOR 1	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-03-18	8,2kg	
2025-12-02	FE806 84 KORIDOR 3	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2026-01-11	8kg	
2025-12-02	FE807 84 KORIDOR 4	Liquid gas	ABC	7kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2026-01-11	11,4kg	
2025-12-02	FE808 84 KORIDOR 5	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2026-01-11	8,9kg	
2025-12-02	FE888 84 POS SECURITY 3	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	13bar	Ya	Ya	Ya	2029-09-10	8kg	

Tanggal-Inspeksi	Kode-area	Jenis-media	Fire-Rating	Kapasitas	Kode-Media	Tekanan	Kondisi-Selang-Baik	Pin-Terpasang	Kondisi-Handel-Baik	KadaLuarsa-Media	Berat-Kotor	Keterangan
2025-12-02	FE041 84 POS SECURITY 2	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	17bar	Ya	Ya	Ya	2029-01-11	8,1kg	
2025-12-02	FE032 84 POS SECURITY 1	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2028-06-02	7,9kg	

MENGGER

Tanggal-Inspeksi	Kode-area	Jenis-media	Fire-Rating	Kapasitas	Kode-Media	Tekanan	Kondisi-Selang-Baik	Pin-Terpasang	Kondisi-Handel-Baik	KadaLuarsa-Media	Berat-Kotor	Keterangan
2025-12-22	FEM038 MG R. GUDANG BIJI BEAN W/H 12	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-03-18	9,3kg	
2025-12-22	FEM039 MG R. GUDANG BIJI BEAN W/H 13	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2028-06-02	8,3kg	
2025-12-22	FEM037 MG R. GUDANG BIJI BEAN W/H 11	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-05-21	8,2kg	
2025-12-22	FEM027 MG R. GUDANG BIJI BEAN W/H 1	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-09-10	8,2kg	
2025-12-22	FEM028 MG R. GUDANG BIJI BEAN W/H 2	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-09-10	8,4kg	
2025-12-22	FEM029 MG R. GUDANG BIJI BEAN W/H 3	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-09-10	8,3kg	
2025-12-22	FEM030 MG R. GUDANG BIJI BEAN W/H 4	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-09-10	8,5kg	
2025-12-22	FEM031 MG R. GUDANG BIJI BEAN W/H 5	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2028-06-02	8,3kg	
2025-12-22	FEM036 MG R. GUDANG BIJI BEAN W/H 10	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-09-10	8,4kg	
2025-12-22	FEM032 MG R. GUDANG BIJI BEAN W/H 6	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2028-06-02	8,3kg	
2025-12-22	FEM033 MG R. GUDANG BIJI BEAN W/H 7	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-09-10	8,7kg	
2025-12-22	FEM034 MG R. GUDANG BIJI BEAN W/H 8	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-03-18	9,9kg	
2025-12-22	FEM035 MG R. GUDANG BIJI BEAN W/H 9	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2030-02-03	8,3kg	
2025-12-22	FEM041 MG R. GUDANG BIJI BEAN W/H 15	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-05-21	8,3kg	
2025-12-22	FEM040 MG R. GUDANG BIJI BEAN W/H 14	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-03-18	8,3kg	
2025-12-22	FEM043 MG R. WTP 1	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-09-10	8,4kg	
2025-12-22	FEM046 MG R. WTP 2	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-09-10	8,5kg	
2025-12-22	FEM050 MG R. WORKSHOP 1	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-09-10	8,3kg	
2025-12-22	FEM051 MG R. WORKSHOP 2	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-09-10	8,2kg	
2025-12-22	FEM016 MG R. WINNOWER ROOM 2	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	14bar	Ya	Ya	Ya		8,6kg	Label kadaluarsa sudah luntur
2025-12-22	FEM053 MG R. SAMPIING KIRI FINISH GOOD	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-03-18	8,3kg	
2025-12-22	FEM004 MG R. OFFICE WH	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-09-10	8,6kg	
2025-12-22	FEM012 MG R. FINISH GOOD 8	Liquid gas	ABC	3,5kg	AF11	16bar	Ya	Ya	Ya	2028-06-02	5,1kg	
2025-12-19	FEM017 MG R. WINNOWER ROOM 3	Liquid gas	ABC	100kg	AF11	16bar	Ya	Ya	Ya	2025-02-12	>100kg	Tabung sudah expired
2025-12-19	FEM018 MG R. WINNOWER ROOM 4	Liquid gas	ABC	100kg	AF11	16bar	Ya	Ya	Ya	2024-10-18	>100kg	Tabung sudah expired

Tanggal-Inspeksi	kode-area	jenis-media	Fire-Rating	Kapasitas	Kode-Media	Tekanan	Kondisi-Selang-Baik	Pin-Terpasang	Kondisi-Handel-Baik	KadaLuarsa-Media	Berat-Kotor	Keterangan
2025-12-19	FEM015 MG R. WINNOWER ROOM 1	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2028-06-02	8,4kg	
2025-12-19	FEM026 MG R. PANEL	Liquid gas	ABC	3,5kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-03-18	5,7kg	
2025-12-19	FEM023 MG R. WINNOWER ROOM 9	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-09-10	9kg	
2025-12-19	FEM022 MG R. WINNOWER ROOM 8	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-09-10	8,5kg	
2025-12-19	FEM019 MG R. WINNOWER ROOM 5	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-05-21	8,2kg	
2025-12-19	FEM020 MG R. WINNOWER ROOM 6	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-09-10	8,3kg	
2025-12-19	FEM021 MG R. WINNOWER ROOM 7	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-09-10	8,1kg	
2025-12-19	FEM054 MG R. WINNOWER ROOM 12	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-03-18	8,3kg	
2025-12-19	FEM014 MG R. KANTIN	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2026-06-17	10kg	
2025-12-19	FEM048 MG R. WASTE STORAGE 2	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-09-18	8,3kg	
2025-12-19	FEM013 MG R. CNG	Liquid gas	ABC	9kg	AF11		Ya	Ya	Ya		>14kg	Tidak ada pressure gauge dan Label kadaluarsa
2025-12-19	FEM003 MG SUGAR WH 3	Liquid gas	ABC	9kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2026-11-23	12,2kg	
2025-12-19	FEM002 MG SUGAR WH 2	Liquid gas	ABC	9kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2026-11-23	12,9kg	Bracket gantung tabung patah
2025-12-19	FEM001 MG SUGAR WH 1	Liquid gas	ABC	9kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2026-11-23	12,6kg	
2025-12-18	FEM011 MG R. FINISH GOOD 7	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	16bar	Ya	Ya	Ya	2028-06-02	8,7kg	
2025-12-18	FEM010 MG R. FINISH GOOD 6	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2028-06-02	8,2kg	
2025-12-18	FEM009 MG R. FINISH GOOD 5	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2028-06-02	8,2kg	
2025-12-18	FEM008 MG R. FINISH GOOD 4	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2028-06-02	8,3kg	
2025-12-18	FEM007 MG R. FINISH GOOD 3	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2028-06-02	8,2kg	
2025-12-18	FEM006 MG R. FINISH GOOD 2	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2028-06-02	8,4kg	
2025-12-18	FEM005 MG R. FINISH GOOD 1	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2028-06-02	8,4kg	
2025-12-16	FEM045 MG R. BC STUDIO 2	Liquid gas	ABC	3kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2026-11-23	5kg	
2025-12-16	FEM044 MG R. BC STUDIO 1	Liquid gas	ABC	3,5kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-03-18	5,4kg	

BINTANG AGUNG

Tanggal-Inspeksi	kode-area	jenis-media	Fire-Rating	Kapasitas	Kode-Media	Tekanan	Kondisi-Selang-Baik	Pin-Terpasang	Kondisi-Handel-Baik	KadaLuarsa-Media	Berat-Kotor	Keterangan
2025-12-23	FEB029 GUDANG 1 BA 11	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-05-21	8,2kg	
2025-12-23	FEB028 GUDANG 1 BA 10	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2028-12-18	8,3kg	
2025-12-23	FEB027 GUDANG 1 BA 9	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2026-11-23	8,4kg	
2025-12-23	FEB001 GUDANG 1 BA 1	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-05-21	8,1kg	
2025-12-23	FEB034 GUDANG 1 BA 16	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-05-21	8,4kg	
2025-12-23	FEB035 GUDANG 1 BA 17	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2028-06-02	8kg	
2025-12-23	FEB002 GUDANG 1 BA 2	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-05-21	8,2kg	
2025-12-23	FEB003 GUDANG 1 BA 3	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2028-12-18	8,4kg	

Tanggal-Inspeksi	kode-area	jenis-media	Fire-Rating	Kapasitas	Kode-Media	Tekanan	Kondisi-Selang-Baik	Pin-Terpasang	Kondisi-Handel-Baik	KadaLuarsa-Media	Berat-Kotor	Keterangan
2025-12-23	FEBA004 GUDANG 1 BA 4	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-05-21	8,8kg	
2025-12-23	FEBA005 GUDANG 1 BA 5	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-05-21	8,2kg	
2025-12-23	FEBA006 GUDANG 1 BA 6	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-05-21	8,2kg	
2025-12-23	FEBA007 GUDANG 1 BA 7	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2028-06-02	8,3kg	
2025-12-23	FEBA008 GUDANG 1 BA 8	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-09-10	8,5kg	
2025-12-23	FEBA033 GUDANG 1 BA 15	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-05-21	8,8kg	
2025-12-23	FEBA032 GUDANG 1 BA 14	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2028-06-02	8,4kg	
2025-12-23	FEBA030 GUDANG 1 BA 12	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2028-06-02	8,3kg	
2025-12-23	FEBA031 GUDANG 1 BA 13	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	16bar	Ya	Ya	Ya	2028-06-02	8,3kg	
2025-12-23	FEBA017 GUDANG 2 BA 9	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-05-21	8,2kg	
2025-12-23	FEBA016 GUDANG 2 BA 8	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2028-06-02	8,3kg	
2025-12-23	FEBA015 GUDANG 2 BA 7	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-05-21	8,4kg	
2025-12-23	FEBA014 GUDANG 2 BA 6	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-09-10	8,1kg	
2025-12-23	FEBA013 GUDANG 2 BA 5	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2030-02-28	8,3kg	
2025-12-23	FEBA012 GUDANG 2 BA 4	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-05-21	8,1kg	
2025-12-23	FEBA018 GUDANG 2 BA 10	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-05-21	8,3kg	
2025-12-23	FEBA019 GUDANG 2 BA 11	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2028-12-18	8kg	
2025-12-23	FEBA020 GUDANG 2 BA 12	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2028-06-02	8,8kg	
2025-12-23	FEBA011 GUDANG 2 BA 3	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-05-21	7,8kg	
2025-12-23	FEBA021 GUDANG 2 BA 13	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-09-10	8,6kg	
2025-12-23	FEBA022 GUDANG 2 BA 14	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-05-21	8,4kg	
2025-12-23	FEBA023 GUDANG 2 BA 15	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2028-06-02	12,8kg	
2025-12-23	FEBA010 GUDANG 2 BA 2	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-05-21	8,8kg	
2025-12-23	FEBA036 OFFICE BINTANG AGUNG	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2030-02-28	8,6kg	
2025-12-23	FEBA024 GUDANG 2 BA 16	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2030-02-28	8,7kg	
2025-12-23	FEBA009 GUDANG 2 BA 1	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-05-21	8,1kg	
2025-12-23	FEBA026 GUDANG 2 BA 18	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2028-06-02	8,3kg	
2025-12-23	FEBA025 GUDANG 2 BA 17	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2030-02-28	8,4kg	
2025-12-23	FEBA037 OFFICE BINTANG AGUNG 2	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2030-02-28	8,3kg	
2025-12-23	FEBA038 OFFICE BINTANG AGUNG 3	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2030-02-28	8,4kg	

RAMATEX

Tanggal-Inspeksi	kode-area	jenis-media	Fire-Rating	Kapasitas	Kode-Media	Tekanan	Kondisi-Selang-Baik	Pin-Terpasang	Kondisi-Handel-Baik	KadaLuarsa-Media	Berat-Kotor	Keterangan
------------------	-----------	-------------	-------------	-----------	------------	---------	---------------------	---------------	---------------------	------------------	-------------	------------

TEGUH JAYA

Tanggal-Inspeksi	kode-area	jenis-media	Fire-Rating	Kapasitas	Kode-Media	Tekanan	Kondisi-Selang-Baik	Pin-Terpasang	Kondisi-Handel-Baik	KadaLuarsa-Media	Berat-Kotor	Keterangan
------------------	-----------	-------------	-------------	-----------	------------	---------	---------------------	---------------	---------------------	------------------	-------------	------------