

Report Inspeksi Apar Bulan Juni 2025

PCI 84

Tanggal-Inspeksi	kode-area	jenis-media	Fire-Rating	Kapasitas	Kode-Media	Tekanan	Kondisi-Selang-Baik	Pin-Terpasang	Kondisi-Handel-Baik	KadaLuarsa-Media	Berat-Kotor	Keterangan
2026-06-05	FE890 84 KORIDOR LAB LT 4	Liquid gas	ABC	3kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2027-03-14	4,7kg	
2025-06-09	FE862 84 ROASTER AREA CONTROL ROOM LT 2 A	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	16bar	Ya	Ya	Ya	2026-11-23	8,4kg	
2025-06-09	FE863 84 ROASTER AREA CONTROL ROOM LT 2 B	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-09-10	8,2kg	
2025-06-09	FE860 84 ROASTER AREA CONTROL ROOM 1	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2026-10-23	8,4kg	
2025-06-09	FE861 84 ROASTER AREA CONTROL ROOM 2	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-09-10	8,4kg	
2025-06-09	FE823 84 ROASTER AREA 1	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2026-11-23	8,5kg	
2025-06-09	FE859 84 ROASTER AREA 7	Liquid gas	ABC	100kg	AF11	16bar	Ya	Ya	Ya	2029-05-21	-	
2025-06-09	FE8058 84 ROASTER AREA 6	Liquid gas	ABC	100kg	AF11	16bar	Ya	Ya	Ya	2028-11-15	-	
2025-06-09	FE857 84 ROASTER AREA 5	Liquid gas	ABC	100kg	AF11	18bar	Ya	Ya	Ya	2028-11-18	-	
2025-06-09	FE856 84 ROASTER AREA 4	Liquid gas	ABC	100kg	AF11		Ya	Ya	Ya	2025-02-17	-	tabung expired
2025-06-09	FE824 84 ROASTER AREA 2	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	10bar	Ya	Ya	Ya	2026-01-11	5,6kg	
2025-06-09	FE825 84 ROASTER AREA 3	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	18bar	Ya	Ya	Ya		8,3kg	tagging expired tidak ada
2025-06-09	FE817 84 KORIDOR OFFICE PRODUCTION 1	Liquid gas	ABC	3,5kg	AF11	16bar	Ya	Ya	Ya	2026-11-23	5,5kg	
2025-06-09	FE818 84 KORIDOR OFFICE PRODUCTION 2	Liquid gas	ABC	3,5kg	AF11	16bar	Ya	Ya	Ya	2026-11-23	5,5kg	
2025-06-09	FE872 84 TRAF0 ROOM 1	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-05-21	8,6kg	
2025-06-09	FE873 84 TRAF0 ROOM 2	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2025-05-04	8,4kg	
2025-06-09	FE839 84 TRAF0 ROOM 3	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2025-05-04	8,5kg	tabung expired
2025-06-09	FE846 84 WORKSHOP	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2028-06-17	8,8kg	
2025-06-09	FE816 84 SANITISED ROOM	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2026-10-23	8,5kg	
2025-06-09	FE829 84 CONTROL ROOM PULVISER 2	Liquid gas	ABC	3kg	AF11	16bar	Ya	Ya	Ya	2026-11-23	4,5kg	
2025-06-09	FE820 84 CONTROL ROOM PULVISER 1	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2026-11-23	8,9kg	
2025-06-09	FE821 84 PULVISER AREA	Liquid gas	ABC	9kg	AF11	12bar	Ya	Ya	Ya	2026-11-23	12,5kg	
2025-06-09	FE855 84 SAMPLING ROOM	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	14bar	Ya	Ya	Ya	2026-11-23	8,3kg	
2025-06-09	FE882 84 ACM POWDER 8	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-09-10	8,5kg	
2025-06-09	FE881 84 ACM POWDER 7	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2030-02-28	8,7	
2025-06-09	FE871 84 ACM POWDER 1	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2030-02-28	8,6kg	
2025-06-09	FE875 84 ACM POWDER 3	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2030-02-28	8,5kg	
2025-06-09	FE878 84 STABILIZER / ACM POWDER LV. 6.500	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	16bar	Ya	Ya	Ya		8,6kg	no taging expired
2025-06-09	FE874 84 ACM POWDER 2	Liquid gas	ABC	9kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2026-11-23	12,1kg	
2025-06-09	FE888 84 ACM POWDER 6	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-09-10	8,3kg	
2025-06-09	FE879 84 ACM POWDER 5	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-09-10	8,4kg	
2025-06-09	FE876 84 ACM POWDER 4	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	16bar	Ya	Ya	Ya	2026-01-11	8,3kg	
2025-06-09	FE886 84 ACM POWDER 9	Liquid gas	ABC	6kg	AF11		Ya	Ya	Ya	2030-02-28	8kg	

Tanggal-Inspeksi	kode-area	jenis-media	Fire-Rating	Kapasitas	Kode-Media	Tekanan	Kondisi-Selang-Baik	Pin-Terpasang	Kondisi-Handel-Baik	KadaLuarsa-Media	Berat-Kotor	Keterangan
2025-06-09	FE087 84 STABILIZER / ACM POWDER LV. 7.000	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2030-02-28	8,1kg	tidak ada taging barcode
2025-06-09	FE084 84 STABILIZER / ACM POWDER LV. 14.500	Liquid gas	ABC	9kg	AF11	0	Ya	Ya	Ya	2028-06-02	12,7kg	pressure gauge turun cantolan bracket patah
2025-06-09	FE084 84 STABILIZER / ACM POWDER LV. 14.500	Liquid gas	ABC	9kg	AF11	0	Ya	Ya	Ya	2028-06-02	12,7kg	pressure gauge turun
2025-06-09	FE083 84 STABILIZER / ACM POWDER LV. 10.000 A	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	12bar	Ya	Ya	Ya	2026-06-17	8,3kg	
2025-06-09	FE085 84 STABILIZER / ACM POWDER LV. 10.000 B	Liquid gas	ABC	9kg	AF11	16bar	Ya	Ya	Ya	2028-02-28	12,4kg	
2025-06-09	FE078 84 STABILIZER / ACM POWDER LV. 6.500	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2030-02-28	8,3kg	tag barcode tidak ada
2025-06-09	FE077 84 ACM CONTROL ROOM 2	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2030-02-28	8,3kg	tag barcode tidak ada
2025-06-09	FE054 84 ACM CONTROL ROOM 1	Liquid gas	ABC	9kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2026-11-23	13kg	
2025-06-09	FE035 84 TEMPERING ROOM 2	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-09-10	8,6kg	
2025-06-09	FE019 84 TEMPERING ROOM 1	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2026-11-23	8,6kg	
2025-06-09	FE012 84 PANEL ROOM LT 2	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2026-11-23	8,3kg	
2025-06-09	FE011 84 PRESS AREA 2	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-03-18	8,2kg	
2025-06-09	FE010 84 PRESS AREA 1	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	18bar	Ya	Ya	Ya	2030-02-28	8,1kg	
2025-06-05	FE003 84 UTILITY/CHILLER AREA 1	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	16bar	Ya	Ya	Ya	2029-05-21	8,3kg	
2025-06-05	FE034 84 UTILITY / CHILLER AREA 3	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2026-11-23	8,4kg	
2025-06-05	FE053 84 DEODORISER LT 3	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	16bar	Ya	Ya	Ya	2026-01-11	8,9kg	
2025-06-05	FE052 84 DEODORISER LT 2	Liquid gas	ABC	3,5kg	AF11	14bar	Ya	Ya	Ya		5,4kg	
2025-06-05	FE004 84 KORIDOR 1	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-03-18	8,6kg	
2025-06-05	FE005 84 KORIDOR 2	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-03-18	8,6kg	
2025-06-05	FE006 84 KORIDOR 3	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2026-01-11	8,3kg	
2025-06-05	FE007 84 KORIDOR 4	Liquid gas	ABC	7kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2026-01-11	11,7kg	
2025-06-05	FE008 84 KORIDOR 5	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	16bar	Ya	Ya	Ya	2026-01-11	9,2kg	
2025-06-05	FE009 84 CERES	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2028-11-15	8,3kg	
2025-06-05	FE013 84 NIBS DUMPING AREA	Liquid gas	ABC	3kg	AF11	10bar	Ya	Ya	Ya	2028-11-15	4,6kg	
2025-06-05	FE002 84 MDP ROOM 2	Liquid gas	ABC	9kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2026-11-23	12,5kg	
2025-06-05	FE001 84 MDP ROOM 1	Liquid gas	ABC	9kg	AF11	16bar	Ya	Ya	Ya	2026-11-23	12,3kg	
2025-06-05	FE009 84 TECHNICAL W/H	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	16bar	Ya	Ya	Ya	2030-02-28	8,4	
2025-06-05	FE044 84 WWTP 2	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Tidak	Ya	2026-01-11	8,6kg	Pin tidak ada, langsung di ganti
2025-06-05	FE043 84 WWTP 1	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	0	Ya	Ya	Ya	2029-09-10	7,9kg	Pressure turun
2025-06-05	FE042 84 ISO TANK	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2026-11-23	8,4kg	
2025-06-04	FE050 84 ISOLATION ROOM	Liquid gas	ABC	3,5kg	AF11	14 bar	Ya	Ya	Ya	2027-03-14	4,7	
2025-06-04	FE049 84 MEDIUM PREPARATION ROOM	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	16 bar	Ya	Ya	Ya		8,3	Tidak ada tagging expired
2025-06-04	FE049 84 MEDIUM PREPARATION ROOM	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	16 bar	Ya	Ya	Ya		8,3	Tidak ada tagging expired
2025-06-04	FE090 84 KORIDOR LAB LT 4	Liquid gas	ABC	3kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2027-03-14	4,8 kg	
2025-06-04	FE051 84 PREPARATION ROOM	Liquid gas	ABC	3kg	AF11	16 bar	Ya	Ya	Ya	2028-02-08	4,7 kg	
2025-06-04	FE048 84 INSTRUMENT ROOM	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2028-02-08	8,5kg	
2025-06-04	FE045 84 ADM OFFICE	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	16 bar	Ya	Ya	Ya	2029-12-10	8,2 kg	
2025-06-04	FE047 84 MEETING ROOM	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2026-06-17	8,5 kg	
2025-06-04	FE031 84 KORIDOR OFFICE LT 3	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2026-11-23	8,5 kg	
2025-06-04	FE031 84 KORIDOR OFFICE LT 3	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2026-11-23	8,5 kg	
2025-06-04	FE031 84 KORIDOR OFFICE LT 3	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2026-11-23	8,5 kg	
2025-06-04	FE030 84 TRAINING ROOM	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	16 bar	Ya	Ya	Ya	2028-02-08	8,2 kg	
2025-06-04	FE030 84 TRAINING ROOM	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	16 bar	Ya	Ya	Ya	2028-02-08	8,2 kg	

Tanggal-Inspeksi	kode-area	jenis-media	Fire-Rating	Kapasitas	Kode-Media	Tekanan	Kondisi-Selang-Baik	Pin-Terpasang	Kondisi-Handel-Baik	KadaLuarsa-Media	Berat-Kotor	Keterangan
2025-06-04	FEIC 84 MEZZANINE OFFICE LT 2	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	16 bar	Ya	Ya	Ya	2030-02-28	8,5 kg	
2025-06-04	FE028 84 KORIDOR OFFICE LT 2 B	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2026-01-11	8,7 kg	
2025-06-04	FE094 84 ACCOUNTING ROOM	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2029-09-10	8,3 kg	
2025-06-04	FEIC 84 OFFICE LT 2 DEPAN R. SITE MGR	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	16 bar	Ya	Ya	Ya	2030-02-28	8,3 kg	
2025-06-04	FE027 84 KORIDOR OFFICE LT 2 A	Liquid gas	ABC	3kg	AF11	0 bar	Ya	Ya	Ya	2027-03-14	4,8	Pressure turun
2025-06-04	FE026 84 CANTEEN LT 2	Liquid gas	ABC	6 kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2029-09-10	8,5 kg	
2025-06-04	FE038 84 BLOWER LT 3	Liquid gas	ABC	6 kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2024-11-16	8,5	Sudah expired
2025-06-04	FE037 84 BLOWER LT 2	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	18 bar	Ya	Ya	Ya	2024-11-16	8,5 kg	Sudah expired
2025-06-04	FE036 84 BLOWER	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	18 bar	Ya	Ya	Ya	2024-11-16	7,9 kg	Sudah expired
2025-06-04	FE088 84 POS SECURITY 3	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	14 bar	Ya	Ya	Ya	2029-09-10	8,3 kg	
2025-06-04	FE041 84 POS SECURITY 2	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	18 bar	Ya	Ya	Ya	2028-01-11	8,4 kg	
2025-06-04	FE032 84 POS SECURITY 1	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2028-06-02	8,3	

MENGGER

Tanggal-Inspeksi	kode-area	jenis-media	Fire-Rating	Kapasitas	Kode-Media	Tekanan	Kondisi-Selang-Baik	Pin-Terpasang	Kondisi-Handel-Baik	KadaLuarsa-Media	Berat-Kotor	Keterangan
2025-07-09	FEM011 MG R. FINISH GOOD 7	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	18bar	Ya	Ya	Ya	2028-06-02	8,7kg	
2025-06-11	FEM003 MG SUGAR WH 3	Liquid gas	ABC	9kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya		12,2kg	gantungan bracket patah
2025-06-12	FEM046 MG R. WMTF 2	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	16bar	Ya	Ya	Ya	2029-09-10	8,5kg	
2025-06-12	FEM046 MG R. WMTF 2	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	16bar	Ya	Ya	Ya	2029-09-10	8,5kg	
2025-06-12	FEM043 MG R. WMTF 1	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	18bar	Ya	Ya	Ya	2029-09-10	8,4kg	
2025-06-12	FEM053 MG R. SAMPING KIRI FINISH GOOD	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	17bar	Ya	Ya	Ya	2029-03-18	8,3 kg	
2025-06-12	FEM039 MG R. GUDANG BIJI BEAN W/H 13	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2028-06-02	8,3 kg	
2025-06-12	FEM037 MG R. GUDANG BIJI BEAN W/H 11	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2029-05-21	8,2kg	
2025-06-12	FEM027 MG R. GUDANG BIJI BEAN W/H 1	Liquid gas	ABC	6kg	AF11		Ya	Ya	Ya	2029-09-10	8,2kg	
2025-06-12	FEM029 MG R. GUDANG BIJI BEAN W/H 3	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2029-09-10	8,3 kg	
2025-06-12	FEM030 MG R. GUDANG BIJI BEAN W/H 4	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2029-09-10	8,5kg	
2025-06-12	FEM028 MG R. GUDANG BIJI BEAN W/H 2	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-09-10	8,4kg	
2025-06-12	FEM031 MG R. GUDANG BIJI BEAN W/H 5	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2028-06-02	8,3kg	
2025-06-12	FEM032 MG R. GUDANG BIJI BEAN W/H 6	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2028-06-02	8,3 kg	
2025-06-12	FEM032 MG R. GUDANG BIJI BEAN W/H 6	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2028-06-02	8,3 kg	
2025-06-12	FEM036 MG R. GUDANG BIJI BEAN W/H 10	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2029-09-10	8,4kg	
2025-06-12	FEM033 MG R. GUDANG BIJI BEAN W/H 7	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2029-09-10	8,7kg	
2025-06-12	FEM034 MG R. GUDANG BIJI BEAN W/H 8	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2029-03-18	9,9kg	

Tanggal-Inspeksi	kode-area	jenis-media	Fire-Rating	Kapasitas	Kode-Media	Tekanan	Kondisi-Selang-Baik	Pin-Terpasang	Kondisi-Handel-Baik	KadaLuarsa-Media	Berat-Kotor	Keterangan
2025-06-12	FEM041 MG R. GUDANG BIJI BEAN W/H 15	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-05-21	8,3kg	
2025-06-12	FEM038 MG R. GUDANG BIJI BEAN W/H 12	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-03-18	9,3kg	
2025-06-12	FEM040 MG R. GUDANG BIJI BEAN W/H 14	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2029-03-18	8,4kg	
2025-06-11	FEM050 MG R. WORKSHOP 1	Liquid gas	ABC	6	AF11	15	Ya	Ya	Ya	2029-09-10	8,3	
2025-06-11	FEM051 MG R. WORKSHOP 2	Liquid gas	ABC	6	AF11	15	Ya	Ya	Ya	2029-09-10	8,2	
2025-06-11	FEM026 MG R. PANEL	Liquid gas	ABC	3,5	AF11	15	Ya	Ya	Ya	2029-03-18	5,7	
2025-06-11	FEM023 MG R. WINNOWER ROOM 9	Liquid gas	ABC	6	AF11	15	Ya	Ya	Ya	2029-06-10	9,0	
2025-06-11	FEM020 MG R. WINNOWER ROOM 6	Liquid gas	ABC	6	AF11	16	Ya	Ya	Ya	2029-09-10	8,3	
2025-06-11	FEM022 MG R. WINNOWER ROOM 8	Liquid gas	ABC	6	AF11	16	Ya	Ya	Ya	2029-09-10	8,5	
2025-06-11	FEM021 MG R. WINNOWER ROOM 7	Liquid gas	ABC	6	AF11	15	Ya	Ya	Ya	2029-09-10	8,1	
2025-06-11	FEM019 MG R. WINNOWER ROOM 5	Liquid gas	ABC	6	AF11	15	Ya	Ya	Ya	2028-05-21	8,2	
2025-06-11	FEM018 MG R. WINNOWER ROOM 4	Liquid gas	ABC	100	AF11	20	Ya	Ya	Ya	2024-10-18	100	Sudah exp tidak bisa ke pake
2025-06-11	FEM017 MG R. WINNOWER ROOM 3	Liquid gas	ABC	100	AF11	15	Ya	Ya	Ya	2025-02-17	100	Tanggal sudah exp tidak bisa ke pake lagi
2025-06-11	FEM017 MG R. WINNOWER ROOM 3	Liquid gas	ABC	100	AF11	15	Ya	Ya	Ya	2025-02-17	100	
2025-06-11	FEM015 MG R. WINNOWER ROOM 1	Liquid gas	ABC	6	AF11	15	Ya	Ya	Ya	2028-06-02	8,4	
2025-06-11	FEM054 MG R. WINNOWER ROOM 12	Liquid gas	ABC	6	AF11	15	Ya	Ya	Ya	2029-03-18	8,3	
2025-06-11	FEM002 MG SUGAR WH 2	Liquid gas	ABC	9kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2026-06-11	12,9	
2025-06-11	FEM001 MG SUGAR WH 1	Liquid gas	ABC	9kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2026-11-23	12,6kg	
2025-06-11	FEM016 MG R. WINNOWER ROOM 2	Liquid gas	ABC	15bar	AF11	10 bar	Ya	Ya	Ya	2029-10-15	8,6kg	Pressure gaugue turun
2025-06-11	FEM014 MG R. KANTIN	Liquid gas	ABC	6 kg	AF11		Ya	Ya	Ya	2026-06-17	10kg	
2025-06-11	FEM048 MG R. WASTE STORAGE 2	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-11-10	8,4kg	
2025-06-11	FEM013 MG R. CNG	CO2	ABC	9kg	C	-	Ya	Ya	Ya		28,5kg	
2025-06-11	FEM012 MG R. FINISH GOOD 8	Liquid gas	ABC	3,5kg	AF11	16bar	Ya	Ya	Ya	2028-06-02	5,1kg	
2025-06-11	FEM004 MG R. OFFICE WH	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2029-09-10	8,5kg	
2025-06-11	FEM011 MG R. FINISH GOOD 7	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	18bar	Ya	Ya	Ya	2028-06-02	8,7kg	
	FEM010 MG R. FINISH GOOD 6	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2028-06-02	8,3kg	
2025-06-11	FEM009 MG R. FINISH GOOD 5	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2028-06-02	8,3kg	
2025-06-11	FEM008 MG R. FINISH GOOD 4	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2028-06-02	8,3kg	
2025-06-11	FEM007 MG R. FINISH GOOD 3	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2028-06-11	8,2kg	
2025-06-11	FEM006 MG R. FINISH GOOD 2	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2028-06-02	8,4kg	
2025-06-11	FEM005 MG R. FINISH GOOD 1	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2028-06-02	8,4kg	
2025-06-10	FEM052 MG R. MAIN PILOT AREA	Liquid gas	ABC	3kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2026-01-11	4,8kg	
2025-06-10	FEM045 MG R. BC STUDIO 2	Liquid gas	ABC	3kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2026-11-23	5kg	

BINTANG AGUNG

Tanggal-Inspeksi	kode-area	jenis-media	Fire-Rating	Kapasitas	Kode-Media	Tekanan	Kondisi-Selang-Baik	Pin-Terpasang	Kondisi-Handel-Baik	KadaLuarsa-Media	Berat-Kotor	Keterangan
2025-06-16	FEBA038 OFFICE BINTANG AGUNG 3	Liquid gas	ABC	6KG	AF11	16bar	Ya	Ya	Ya	2030-02-28	8,2kg	
2025-06-16	FEBA037 OFFICE BINTANG AGUNG 2	Liquid gas	ABC	6KG	AF11	16bar	Ya	Ya	Ya	2030-02-28	8,7kg	
2025-06-16	FEBA036 OFFICE BINTANG AGUNG	Liquid gas	ABC	6KG	AF11	16bar	Ya	Ya	Ya	2030-02-28	8,2kg	
2025-06-16	FEBA035 GUDANG 1 BA 17	Liquid gas	ABC	6KG	AF11	16bar	Ya	Ya	Ya	2030-02-28	8,7kg	
2025-06-16	FEBA002 GUDANG 1 BA 2	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2029-09-29	8,5 kg	
2025-06-16	FEBA003 GUDANG 1 BA 3	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2028-12-18	8,4 kg	
2025-06-16	FEBA004 GUDANG 1 BA 4	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2029-06-21	8,8 kg	
2025-06-16	FEBA005 GUDANG 1 BA 5	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2029-05-21	8,2kg	
2025-06-16	FEBA006 GUDANG 1 BA 6	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-05-21	8,2 kg	
2025-06-16	FEBA007 GUDANG 1 BA 7	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2028-06-02	8,4kg	
2025-06-16	FEBA033 GUDANG 1 BA 15	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	16bar	Ya	Ya	Ya	2029-05-21	8,8kg	
2025-06-16	FEBA033 GUDANG 1 BA 15	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	16bar	Ya	Ya	Ya	2029-05-21	8,8kg	
2025-06-16	FEBA032 GUDANG 1 BA 14	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2028-06-02	8,4kg	
2025-06-16	FEBA031 GUDANG 1 BA 13	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	18bar	Ya	Ya	Ya	2028-06-02	8,3kg	
2025-06-16	FEBA030 GUDANG 1 BA 12	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2028-06-02	8,4kg	
2025-06-16	FEBA029 GUDANG 1 BA 11	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-05-21	8,2kg	
2025-06-16	FEBA028 GUDANG 1 BA 10	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	16bar	Ya	Ya	Ya	2028-12-18	8,3kg	
2025-06-16	FEBA027 GUDANG 1 BA 9	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	16bar	Ya	Ya	Ya	2026-11-23	8,4kg	
2025-06-16	FEBA001 GUDANG 1 BA 1	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-05-21	8,1kg	
2025-06-16	FEBA034 GUDANG 1 BA 16	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-05-21	8,4kg	Cantolan bracket retak
2025-06-16	FEBA026 GUDANG 2 BA 18	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	16bar	Ya	Ya	Ya	2028-06-02	8,3kg	
2025-06-16	FEBA025 GUDANG 2 BA 17	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	8bar	Ya	Ya	Ya	2029-05-21	8,1kg	Pressure gauge turun
2025-06-16	FEBA023 GUDANG 2 BA 15	Liquid gas	ABC	9kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2028-06-02	12,7kg	
2025-06-16	FEBA022 GUDANG 2 BA 14	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-05-21	8,4kg	
2025-06-16	FEBA021 GUDANG 2 BA 13	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	16bar	Ya	Ya	Ya	2029-09-10	8,6kg	
2025-06-16	FEBA020 GUDANG 2 BA 12	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	16bar	Ya	Ya	Ya	2028-06-02	8,8kg	
2025-06-16	FEBA019 GUDANG 2 BA 11	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2028-12-18	8kg	
2025-06-16	FEBA018 GUDANG 2 BA 10	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-05-21	8,3kg	
2025-06-16	FEBA017 GUDANG 2 BA 9	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15	Ya	Ya	Ya	2029-05-21	8,2	
2025-06-16	FEBA016 GUDANG 2 BA 8	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2028-06-02	8,3kg	
2025-06-16	FEBA013 GUDANG 2 BA 5	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2030-02-28	8,3kg	
2025-06-16	FEBA014 GUDANG 2 BA 6	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-09-10	8,1kg	

Tanggal-Inspeksi	kode-area	jenis-media	Fire-Rating	Kapasitas	Kode-Media	Tekanan	Kondisi-Selang-Baik	Pin-Terpasang	Kondisi-Handel-Baik	KadaLuarsa-Media	Berat-Kotor	Keterangan
2025-06-16	FEBA015 GUDANG 2 BA 7	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	18bar	Ya	Ya	Ya	2029-05-21	8,4kg	
2025-06-16	FEBA012 GUDANG 2 BA 4	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-05-21	8,1kg	
2025-06-16	FEBA012 GUDANG 2 BA 4	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-05-21	8,1kg	
2025-06-16	FEBA011 GUDANG 2 BA 3	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-05-21	7,8kg	
2025-06-16	FEBA010 GUDANG 2 BA 2	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-05-21	8,8kg	
2025-06-16	FEBA009 GUDANG 2 BA 1	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	14bar	Ya	Ya	Ya	2025-06-16	8,1kg	
2025-06-16	FEBA024 GUDANG 2 BA 16	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-05-21	8,2kg	Cantolan bracket hampir patah

RAMATEX

Tanggal-Inspeksi	kode-area	jenis-media	Fire-Rating	Kapasitas	Kode-Media	Tekanan	Kondisi-Selang-Baik	Pin-Terpasang	Kondisi-Handel-Baik	KadaLuarsa-Media	Berat-Kotor	Keterangan
2025-06-13	FEIC RT FEM 035 POTASIMUM ROOM 4	Liquid gas	ABC	9kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2028-02-08	12,8kg	
2025-06-13	FEIC RT FEM 034 POTASIMUM ROOM 3	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2028-06-02	8,3 kg	
2025-06-13	FEIC RT FEM 033 POTASIMUM ROOM 2	Liquid gas	ABC	6kg	AF11		Ya	Ya	Ya	2028-06-02	8,4kg	
2025-06-13	FEIC RT FEM 026 WH 23	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2028-02-08	8,7 kg	
2025-06-13	FEIC RT FEM 025 WH 22	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2028-06-02	8,3 kg	
2025-06-13	FEIC RT FEM 024 WH 21	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	10 bar	Ya	Ya	Ya	2028-11-15	7,7 kg	Pressure turun ke 10 bar
2025-06-13	FEIC RT FEM 023 WH 20	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2028-11-15	8,3 kg	
2025-06-13	FEIC RT FEM 021 WH 18	Liquid gas	ABC	9kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2028-02-08	13,2 kg	
2025-06-13	FEIC RT FEM 036 OFFICE	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	10bar	Ya	Ya	Ya	2028-11-15	9,2kg	Pressure turun ke 10 bar
2025-06-13	FEIC RT FEM 027 DEPAN OFFICE 1	Liquid gas	ABC	9kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2028-11-15	12,9kg	Cantolan bracket patah
2025-06-13	FEIC RT FEM 038 DEPAN OFFICE 4	Liquid gas	ABC	9kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2026-06-17	12,8kg	
2025-06-13	FEIC RT FEM 028 DEPAN OFFICE 2	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2028-06-02	8,3kg	
2025-06-13	FEIC RT FEM 029 DEPAN OFFICE 3	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2028-11-15	8,1kg	
2025-06-13	FEIC RT FEM 030 DEPAN WH	Liquid gas	ABC	3,5kg	AF11	17bar	Ya	Ya	Ya	2028-11-15	5,4kg	Pin berkarat
2025-06-13	FEIC RT FEM 031 Loading Bay	Liquid gas	ABC	3,5kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2028-11-18	5,3kg	
2025-06-13	FEIC RT FEM 015 MH 12	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2028-06-02	8,4kg	
2025-06-13	FEIC RT FEM 016 MH 13	Liquid gas	ABC	9kg	AF11	15 bar	Ya	Ya	Ya	2028-11-18	12,2kg	
2025-06-13	FEIC RT FEM 013 MH 10	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	16bar	Ya	Ya	Ya	2028-06-02	8,3kg	
2025-06-13	FEIC RT FEM 017 MH 14	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	16bar	Ya	Ya	Ya	2029-03-18	8,4kg	Cantolan breket dalam kondisi patah
2025-06-13	FEIC RT FEM 018 MH 15	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-03-18	8,0kg	
2025-06-13	FEIC RT FEM 012 MH 9	Liquid gas	ABC	9kg	AF11	15	Ya	Ya	Ya	2028-11-15	12,6kg	Cantolan patah dan pin di ganti yang baru
2025-06-13	FEIC RT FEM 011 MH 8	Liquid gas	ABC	9kg	AF11	15	Ya	Ya	Ya	2028-11-15	12,4kg	
2025-06-13	FEIC RT FEM 019 MH 16	Liquid gas	ABC	9kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2028-11-15	12,5kg	
2025-06-13	FEIC RT FEM 020 MH 17	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	10bar	Ya	Ya	Ya	2028-06-02	8,3kg	Pressure turun ke 10bar
2025-06-13	FEIC RT FEM 010 MH 7	Liquid gas	ABC	9kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2028-02-08	14,3kg	
2025-06-13	FEIC RT FEM 009 MH 6	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2028-02-08	10,6kg	

Tanggal-Inspeksi	kode-area	jenis-media	Fire-Rating	Kapasitas	Kode-Media	Tekanan	Kondisi-Selang-Baik	Pin-Terpasang	Kondisi-Handel-Baik	KadaLuarsa-Media	Berat-Kotor	Keterangan
2025-06-13	FEIC RT FEM 008 WH 5	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-11-15	8,3kg	
2025-06-13	FEIC RT FEM 007 WH 4	Liquid gas	ABC	6	AF11	15	Ya	Ya	Ya	2028-11-15	8,5	
2025-06-13	FEIC RT FEM 006 WH 3	Liquid gas	ABC	3,5	AF11	15	Ya	Ya	Ya	2025-05-04	5,5	Tanggal sudah exp harus di refill
2025-06-13	FEIC RT FEM 005 WH 2	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	16bar	Ya	Ya	Ya	2029-11-15	9kg	
2025-06-13	FEIC RT FEM 009 WH 6	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	16bar	Ya	Ya	Ya	2028-11-15	9kg	
2025-06-13	FEIC RT FEM 004 WH 1	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	16bar	Ya	Ya	Ya	2028-11-15	8,7kg	
2025-06-13	FEIC RT FEM 014 WH 11	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	16bar	Ya	Ya	Ya	2028-11-15	8,7kg	
2025-06-13	FEIC RT FEM 037 WAREHOUSE 24	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	17bar	Ya	Ya	Ya	2028-06-02	8,4kg	
2025-06-13	FEIC RT FEM 003 POS SECURITY 3	Liquid gas	ABC	6	AF11	15	Ya	Ya	Ya	2028-06-02	8,4	
2025-06-13	FEIC RT FEM 002 POS SECURITY 2	Liquid gas	ABC	68	AF11	15	Ya	Ya	Ya	2025-05-04	8,2	Tanggal sudah exp
2025-06-13	FEIC RT FEM 001 POS SECURITY 1	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	16bar	Ya	Ya	Ya	2028-06-02	8,3kg	

TEGUH JAYA

Tanggal-Inspeksi	kode-area	jenis-media	Fire-Rating	Kapasitas	Kode-Media	Tekanan	Kondisi-Selang-Baik	Pin-Terpasang	Kondisi-Handel-Baik	KadaLuarsa-Media	Berat-Kotor	Keterangan
2025-06-14	FEIC TJ FEBA 002 WH 1	Liquid gas	ABC	9kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2025-05-04	12,5kg	Tabung expired
2025-06-14	FEIC TJ FEBA 006 WH 5	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	8bar	Ya	Ya	Ya	2029-03-18	7,9kg	Low pressure Cantolan bracket patah
2025-06-14	FEIC TJ FEBA 001 SECURITY	Liquid gas	ABC	3,5kg	AF11	18bar	Ya	Ya	Ya	2029-03-18	5,6	
2025-06-14	FEIC TJ FEBA 006 WH 5	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	8bar	Ya	Ya	Ya	2029-03-18	7,9kg	Pressure gauge turun
2025-06-14	FEIC TJ FEBA 003 WH 2	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2028-06-02	8,2kg	
2025-06-14	FEIC TJ FEBA 008 WH 7	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	16bar	Ya	Ya	Ya	2025-06-14	8,2kg	
2025-06-14	FEIC TJ FEBA 009 WH 8	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2025-06-14	8,3kg	
2025-06-14	FEIC TJ FEBA 007 WH 6	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2029-06-18	7,9kg	
2025-06-14	FEIC TJ FEBA 005 WH 4	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	9bar	Ya	Ya	Ya	2028-06-02	8,2kg	Pressure gauge turun
2025-06-14	FEIC TJ FEBA 004 WH 3	Liquid gas	ABC	6kg	AF11	15bar	Ya	Ya	Ya	2028-06-02	8,8kg	